



- všetkým známym záujemcom
-

V Bratislave 13. 12. 2023

Vec

Vysvetlenie č. 21 - Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Verejný obstarávateľ **Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica** sídlom Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17, IČO: 00 165 549 (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 03. 10. 2023 pod č. 2023/S 190-594423 (ďalej ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Dňa 07. 12. 2023 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži.

V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď (bold)
Žiadosť o vysvetlenie č. 1	
	V dokumentu 02_TECHNICKA SPEC je popsán PS-505 ZÁLOŽNÝ ZDROJ. V tabulke je u objektu SO01-BLOK F uvedeno 2x1250kVA ale ďalej v odstavci 40.1 DIESELAGREGÁT PRE SEVERNÝ OBJEKT je počet kusů 1. Prosíme o upřesnění, která informace platí.
	Odpoveď: Medzi informáciami, na ktoré záujemca v žiadosti o vysvetlenie poukazuje nie je rozpor. Záujemca porovnáva definíciu záložného zdroja pre SO-001 Blok F (Južný objekt) so záložným zdrojom pre severný objekt. Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností verejný obstarávateľ upravil Technickú špecifikáciu v bode 40.2 DIESELAGREGÁT PRE JUŽNÝ OBJEKT tak, že doplnil časť textu k počtu kusov záložných zdrojov nasledovne:



40.2 DIESELAGREGÁT PRE JUŽNÝ OBJEKT

Motor: Vodou chladený dieselový motor

Menovité napätie: 230V/400V (50Hz)

Maximálny výkon (1h): **1250kVA/1000kW (400V)**

Počet kusov: 1 + 1 (druhý z dieselagregátov bude premiestnený z dočasného stavebného objektu SO-801.7 DOČASNÝ NÁHRADNÝ ZDROJ EL. ENERGIE)

Prevedenie: kapotované (akustická kapotaž)

Generátor pre priemyslové profesionálne použitie s vodou chladeným dieselovým motorom v odhlučnenom prevedení. Návrh stroja musí rešpektovať výsledky akustickej a rozptylovej štúdie.

Všetky informácie uvedené v tejto odpovedi vyplývajú z poskytnutých súťažných podkladov ako komplexného materiálu. Verejný obstarávateľ je toho názoru, že poskytnuté podklady sú dostatočné na prípravu relevantnej cenovej ponuky, pričom konkrétne technické riešenia už z princípu takéhoto typu zákazky nemôžu byť súčasťou súťažných podkladov. Zákazka je realizovaná systémom Design and Build (naprojektuj a postav) a uchádzač musí v rámci cenovej ponuky oceniť celý predmet zákazky, nakoľko súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a aj pre realizáciu stavby v zmysle návrhu zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ touto odpoveďou poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie a na jej základe sa nemení obsah súťažných podkladov ani predmet zákazky.

S pozdravom,

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

v z. Mgr. Peter Bartoš