

TECHNICKÁ DATA

Typová skříňová rozvodnice,

Krytí IP54/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

PŘÍVOD	3+PEN, 50HZ, 230/400V	TN-C-S
ROZVOD	3+N+PE, 50HZ, 230/400V	TN-S
	24V DC	PELV
OVLÁDÁNÍ	230V AC	IT
	24V DC	PELV

Doplnění stávající rozvodnice hořáku o místní ovládání.

VYPRACOVAL Ing. Dušan Skopal	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Dušan Skopal	KONTROLOVAL Ing. Dušan Skopal	Ing. Dušan Skopal Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice tel. +420 737 613 610 email: dusan.skopal@seznam.cz ČKAIT 1202036	
				
OKRES: MICHALOVCE	OBEC: MICHALOVCE			
INVESTOR: Sladovňa, a.s. Michalovce, Močariarská 14, 071 01 Michalovce , SK			FORMAT	
SLADOVNĚA a.s. MICHALOVCE – SLOVENSKÁ REPUBLIKA REKONSTRUKCE ASŘ HVOZD 3+4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM	03/2022
			STUPEN	DVD
			MERITKO	
ROZVADĚČ RMH – doplnění			ZAK.CISLO:	C.PARE
			C.VYKRESU D1.4-4	



