

## Seznam požadavků pro výstavbu nového veřejného osvětlení ve Znojmě

1/

V každém stožáru budou max. 2 kabely: jeden kabel přívod + jeden kabel odvod, jakékoli odbočky **vždy** řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní.

2/

Trvanlivé označení **všech konců všech kabelů** v rozvaděči, stožárech i rozpojovacích skříních, značení musí korespondovat s projektovou dokumentací a musí být odolné vůči škodlivým vlivům - vlhkost, horko, mráz.

3/

**Budou použita LED svítidla** (doporučuji použití svítidel firem PHILIPS nebo EL-INSTA).

4/

Na všech stožárech v místě vetknutí do země bude použita smršťovací manžeta jako doplňková ochrana proti korozi, v **zemi min. 15cm, nad zemí min.20 cm.**

**Není přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech.**

5/

**Ukončení kabelu ve stožárech musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad svorkovnicí se žilami vyvedenými směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující vody mezi žily kabelu.**

Jiří Holeček  
tel. 603 165 284  
e-mail: jiri.holecek@snznojmo.cz  
Správa nemovitostí města Znojma

25.4. 2017