



BPZ-DINR24-600
V: 1275, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 1125, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 975, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 825, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 675, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 525, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 375, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 225, H: B2

BPZ-DINR24-600
V: 75, H: B2

Rozvádzač:
Poloha:
Stupeň krytia:
Požiarna klasifikácia:
Dvere:
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery:
Výklenok:
Podstavec:
Vnútorné členenie:
Konštrukcia:
Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)
POD omietkou (3-dielny systém)
IP30
Žiadna
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
635 x 1560 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)
520 x 1450 (Šírka x Výška)
610 x 1535 x 240 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Žiadny
Jeden rám šírky 520mm.
Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 9 (modulov 216).

H.I.P.	ING. KAPITÁN	
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
VÝKRES VYPRACOVAL	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
INVESTOR STAVBY	MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	
	BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL	
MIESTO STAVBY	BRATISLAVA	
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE SP	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY	BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25
	- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU

OBSAH VÝKRESU
ROZVÁDZAČ RS2.1

PROFESIA	ELEKTRO
DÁTUM	11 / 2022
FORMÁT	7 A4
MIERKA	-

--

HORŇÁK HOLUBYHO č.59 902 01 PEZINOK
--

EL 23	Č. SADY
Č. VÝKRESU	











