

V Komárne, dňa 09.10.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 09.10.2023 sme obdržali žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Názov zákazky : Prístavba chladiarne a mraziarne – technológia

Zverejnenú v JOSEPHINE pod číslom ID 47750

Obstarávateľ: Zvolenská mliekareň s.r.o.

Všetky otázky v rámci Žiadosti o vysvetlenie ako aj odpovede na jednotlivé otázky uvádzame nižšie.

Otázka č.1

Po opakovanom stiahnutí podkladov súťaže sa nám podarilo dopracovať ku skoro všetkým podkladom. S niektorými ale napriek všetkému stále nevieme pracovať. Niektoré časti sú zbalené WinRAR, hlavne Príloha č. 3 - PD. Dali sa rozbaľiť, ale časť nejako zvláštne. Pri extrahovaní sa nám niektoré nechceli otvoriť (viď. ZvMI extr). Väčšina sa ale rozbaľila, ale niektoré pdf zasa pre zmenu nevieme otvoriť viď. ZvMI hláška - robí to napr. pri položkách 01.1, 02 a 03 v 01 Technologie chladenia\PS 01.1 – Technológia chladenia\PDF aj keď ich normálne vidíme aj s obsahom dát (ZvMI PD).... A tieto sa napr. nedajú pripojiť ani ako príloha napr. do e-mailu, aby som ich poslal - systém ale nič nevypisuje. Ako príloha k tejto správe však priložiť 01.1 išla. Prikladám jedno z .pdf, ktoré nám nejde otvoriť aj priložiť do mailov.

Ďalšie .pdf z toho istého foldra otvoriť vieme (01.2. 04, 05, ...), takže to nie je problém nášho sw.

Sťahovali aj extrahovali sme to opakovane, robili sme to na 2 rôznych PC, ... zatiaľ vždy s rovnakým výsledkom. Viete nám povedať, kde je chyba?

Odpoveď na otázku č.1:

Opakovane sme preverili projektovú dokumentáciu zverejnenú v Súťažných podkladoch na rôznych typoch PC a vždy sa nám podarilo zobrazíť a otvoriť všetky položky. Odporúčame sa s týmto problémom obrátiť na Vášho správcu IT. Žiaden ďalší potencionálny uchádzač nám podobný problém neoznámil a domnievame sa , že problém bude v nainštalovaných programoch vo Vašom zariadení. Projektová dokumentácia je zverejnená tak, aby uchádzač, ktorý nevie otvoriť súbor napr. .dwg, mal k dispozícii súbor .pdf.

Otázka č.2

Predchádzajúca odpoveď na naše otázky č. 2 a 3 nás odkázala na PD. Zo stiahnutých materiálov, ktoré máme k dispozícii nám ale nevyšli odpovede, ktoré by tieto otázky zodpovedali. Ako ich teda máme riešiť? Prečo sú vo VV uvádzané aj existujúce položky (napr. tlaková nádoba 5 m3), ktoré v rámci dostupnej PD nie sú súčasťou zariadenia, ktoré by sa malo v rámci zákazky vymeniť alebo doplniť za nové?

Otázka č.3

Vzhľadom k problémom s podkladmi súťaže (nezrovnalosti v zadaní, nemožná práca s nimi, ...), k značnému objemu dát zákazky a následnému rozsahu práce pri spracovaní cenovej ponuky, kde

dochádza k časovým posunom z dôvodu nedostupnosti niektorých podkladov, ktoré nevieme vyhodnotiť a zakomponovať do našej ponuky, navrhujeme predĺžiť termín na predloženie ponúk aspoň o 7 dní za podmienky dostupnosti a upresnenia všetkých podkladov.

Odpoveď na otázku č. 2 a č.3:

Existujúce položky (označené sivým písmom) sú uvedené v dokumentácii pre dotvorenie obrazu o chladiacom systéme ako celku, do ktorého sa bude robiť zásah.

Položky uvádzané šedou nie sú súčasťou dodávky.

- ***Do ponuky sa započítavajú zariadenia vyznačené vo VV výrazným čiernym písmom.***
- ***Čerpadlá s pozičným označením P-101, P-102, P-103, P-301, P-302, P-303 budú zdemontované a nahradené novými.***
- ***Chladiaca veža s pozičným označením BAC-001 bude premiestnená.***

Obstarávať nepredĺži lehotu na predkladanie ponúk nakoľko sme súťažné podklady poskytli rovnako pre každého potencionálneho uchádzača v rôznych formátoch (Projektová dokumentácia) a máme za to, že 7 pracovných dní je dostatočne dlhá doba na kvalitnú prípravu ponuky.

S pozdravom

Ing. Zuzana Pálovicsová, splnomocnená osoba na proces obstarávania