

V Komárne, dňa 12.10.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 12.10.2023 sme obdržali žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Názov zákazky : Prístavba chladiarne a mraziarne – technológia

Zverejnenú v JOSEPHINE pod číslom ID 47750

Obstarávateľ: Zvolenská mliekareň s.r.o.

Otázku v rámci Žiadosti o vysvetlenie ako aj odpoveď na otázku uvádzame nižšie.

Otázka č.1

V položke PS 01.1 – Ostatné ,Náhradný zdroj – dočasné chladenie v odpovedi na otázku uvádzate, že náhradný zdroj má byť dodaný v potrebnej chladiacej kapacite, keďže výrobky v expedičnom sklade majú byť neustále chladené.

Otázka: Rozumie sa tým výkon záložného zdroja pokrývajúci kapacitu iba expedičného skladu, alebo je potrebný výkon pokrývajúci celú chladiacu kapacitu mliekarne?

Ako je zabezpečená elektrická prípojka náhradného zdroja, výzbroj, výstroj a vzdialenosť stávajúceho rozvádzača, z ktorého bude zdroj napojený?

Odpoveď na otázku č.1:

Náhradný chladiaci zdroj musí byť v kapacite existujúcej strojovne / kompresorovne chladenia (uvedené v projektovej dokumentácii). Týmto zdrojom chladenia sa chladí expedičný sklad a miestnosť s rýchlo chladiacimi boxami (umiestnené pri sklade expedície). Procesná časť má iný zdroj chladenia.

Elektrickú prípojku ku náhradnému zdroju chladenia si môžete urobiť z elektrického rozvádzača, ktorý je umiestnený v existujúcej strojovni chladenia.

Vzdialenosť elektro a potrubnej prípojky závisí od toho, kde bude tento náhradný stroj umiestnený. Ak v blízkosti strojovne tak cca 10 m. Je potrebné ale brať do úvahy aj to, že v súbehu bude prebiehať stavba a montáž technológie musí prebiehať v koordinácii so stavbou a vtedy môže byť externý zdroj chladenia umiestnený aj ďalej od strojovni chladenia.

S pozdravom

Ing. Zuzana Pálovicsová, splnomocnená osoba na proces obstarávania