

V Komárne, dňa 16.10.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 13.10.2023 a 15.10.2023 sme obdržali žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Názov zákazky : Prístavba chladiarne a mraziarne – technológia

Zverejnenú v JOSEPHINE pod číslom ID 47750

Obstarávateľ: Zvolenská mliekareň s.r.o.

Otázky v rámci Žiadosti o vysvetlenie ako aj odpovede na otázy uvádzame nižšie.

Otázka č.1

V novej tabuľke PS01.1- Technická špecifikácia_VV_Zvolenska mliekaren_RD_OPRAVA je už naznačený spôsob výpočtu, aj keď chýba prevzorcovanie jednotlivých hárkov a následne prevzorcovanie na Rekapituláciu. Považujeme to za chybu, nakoľko takto upravené podklady ešte stále nie sú jednoznačné a každý z uchádzačov si môže urobiť vlastný vzorec, ktorý môže dať odlišný výsledok, čo je v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania. Bude to niekto kontrolovať?

Taktiež stále nie je úplne jasne vyznačené, ktoré položky sa počítajú a ktoré nie, čo by prevzorcovanie vyriešilo.

Orientujeme sa teda podľa odpovede na predchádzajúce otázky, že čierne položky sa počítajú do VV a šedé bledšie položky sú uvedené iba informatívne.

Pri VV technológii chladenia - obehových čerpadlách sú čiernym písané 3 ks čerpadlá P-301, P-302, P-303 a zároveň sú čiernym písané aj 3 ks externý frekvenčný menič, takže sa majú ceny za čerpadlá aj FM počítať do výkazu výmer čerpadiel a teda technológii chladenia. Zároveň pri FM je poznámka, že to je dodávka MaR. Vo VV pre MaR však žiadne FM nie sú (čiernou ani šedou), ale vo VV pre PRS sú 3 ks frekvenčných meničov s parametrami, ako pre čerpadlá P-301, P-302, P-303 (30 kW, IP 55, 3x380), ktoré sa zasa počítajú do PS01.02_2023-059 Výkaz-výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň.

Nejde o duplicitu?

Odpoveď na otázku č.1:

Prevzorcovanie jednotlivých hárkov nie je povinnosťou obstarávateľa. Je povinnosťou uchádzača dbať na správne vypracovanie predkladanej ponuky (výpočty predkladaných cien).

Frekvenčné meniče pre čerpadlá P-301, P-302, P-303 (30 kW, IP 55, 3x380) sa započítajú do VV - PS01.02_2023-059 Výkaz-výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň.

Výkaz výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň je súčasťou projektovej dokumentácie **Prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS) a meranie a regulácia (MaR).**

Nejedná sa o duplicitu.

Otázka č.2

Chcem sa spýtať ohľadne ocenenia položky v PS 01.1 – Ostatné „Náhradný zdroj - dočasné chladenie“.

Nakoľko realizácia technológie chladenia úzko nadväzuje aj na realizáciu stavebnej časti stavby „PRÍSTAVBA CHLADIARNE A MRAZIARNE Zvolenská mliekareň s.r.o.“, a to minimálne v časti realizácie nových

betónových základov a ocelevej konštrukcie pre chladiace veže osadené vedľa budovy existujúcej strojovne chladenia,

požadujeme zo strany obstarávateľa určiť minimálnu dobu prenájmu dočasného chladenia v týždňoch za účelom

správneho ocenenia náhradného zdroja pre dočasne chladenie.

Odpoveď na otázku č.2

Minimálnu dobu prenájmu náhradného zdroja chladenia si musí určiť dodávateľ technológie. My ako obstarávateľ nevieme určiť minimálnu dobu potrebnú na odstavenie existujúceho chladenia počas rekonštrukcie (čerpádlá, frekvenčné meniče, elektrorozvádzač...). Je na uchádzačovi aby si na základe skúseností a rozsahu prác podľa PD a výkazu výmer, odhadol potrebný čas na dobu prenájmu náhradného zdroja chladenia..

S pozdravom

Ing. Zuzana Pálovicsová, splnomocnená osoba na proces obstarávania