

V Komárne, dňa 17.10.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 16.10.2023 sme obdržali žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Názov zákazky : Prístavba chladiarne a mraziarne – technológia

Zverejnenú v JOSEPHINE pod číslom ID 47750

Obstarávateľ: Zvolenská mliekareň s.r.o.

Otázku v rámci Žiadosti o vysvetlenie ako aj odpoveď uvádzame nižšie.

Otázka č.1

Ďakujem za odpoveď Vysvetlenie SP zo dna 16.10.2023, ale nemôžem s ňou úplne súhlasiť. Faktom je, že prevzorcovanie jednotlivých hárkov nie je povinnosťou obstarávateľa. Jeho povinnosťou ale o.i. je, aby podklady pre obstarávanie boli presné a jednoznačné, čo v prípade tejto zákazky nie je úplne pravidlom. Frekvenčné meniče pre čerpadlá P-301, P-302, P-303 (30 kW, IP 55, 3x380) sa teda započítajú do VV - PS01.02_2023-059 Výkaz-výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň v rámci Výkazu výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie Prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS) a meranie a regulácia (MaR). Sú ale obsahom aj PS01.1- Technická špecifikácia_výkaz výmer_Zvolenská mliekareň_RD, kde sú súčasťou rozpočtu na vyššie uvedené obehové čerpadlá s označením Nové. FM majú v zátvorke poznámku (dodávka MaR), ale majú uvedené množstvo aj mernú jednotku a sú písané plnohodnotným fontom rovnako ako položky, ktoré sa majú v danom VV naceniť. Takže v rámci MaR duplicita nie je (FM sú len v rámci PRS), ale duplicita vzniká zrejme v nadväznosti na uvedenú technickú špecifikáciu obehových čerpadiel chladenia. Sme preto toho názoru, že označenie riadkov a položiek výkazu výmer technológie chladenia, ktoré sa majú do neho počítať, príslušným vzorcom by odstránilo pochybnosti, či sa položka má alebo nemá naceniť. Výkazy výmer pre elektro (MaR aj PRS) sú v tomto smere veľmi jednoznačné. Odvolanie na dodávku MaR zároveň nie je plne určujúce, nakoľko pri Armatúrach má položka vyhrievací kábel 25W/m tiež poznámku (dodávka MaR), ale zatiaľ sme takúto položku nenašli ani vo VV pre MaR, ani pre PRS.

Odpoveď na otázku č.1:

výkaz PS01.1- Technická špecifikácia _ VV _ Zvolenská mliekareň je **doplnený o prevzorcovanie jednotlivých hárkov, ako pomôcku pri tvorbe cenových ponúk**. Pri zariadeniach a materiáloch, ktoré sa nezapočítavajú do výslednej cenovej ponuky nie je uvedený vzorec, takže sa nezarátajú do výslednej ceny. Dokument s názvom **PS01.1- Technická špecifikácia_VV_Zvolenská mliekareň_RD_OPRAVA2** zverejňujeme v dokumentoch zákazky.

„Frekvenčné meniče pre čerpadlá P-301, P-302, P-303 (30 kW, IP 55, 3x380)“ sa započítavajú len do VV - PS01.02_2023-059 Výkaz-výmer PRS Chladiareň a mraziareň ZV mliekareň.

Položka „vyhrievací kábel 25W/m“ sa taktiež nezapočítava do PS01.1- Technická špecifikácia _ VV _ Zvolenská mliekareň.

S pozdravom

Ing. Zuzana Pálovicsová, splnomocnená osoba na proces obstarávania