



LEGENDA :

- 1 - TEPLOVODNÝ NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL NA SPAĽOVANIE ZEMNÉHO PLYNU, NEZÁVISLÝ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI - NAPR. VIESSMANN TYP VITODENS B2HF 200-W, O VÝKONE 1,7 AŽ 17,5 kW PRI 80/60°C
- 2 - EXTERNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ O OBJEME 120 LITROV - NAPR. VIESSMANN TYP VITOCCELL 100-W CUGB
- 3 - TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA O OBJEME 25 LITROV - NAPR. REFLEX TYP N 25/4

- PV - POISTNÝ VENTIL S OTVÁRACÍM PRETLAKOM 3 BARY (SÚČASŤ KOTLA)
- GK - GUĽOVÝ KOHÚT
- F - FILTER
- MF - MAGNETICKÝ FILTER
- RDT - REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU
- VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT

- - PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK - 70°C
- - VRATNÉ POTRUBIE ÚK - 50°C

UPOZORNENIA :

- */ - GUĽOVÝ KOHÚT PRED EXPANZNOU NÁDOBOU JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ V OTVORENEJ POLOHE PROTI JEHO NÁHODNÉMU UZATVORENIU A NEOPRÁVNENEJ MANIPULÁCII OCHRANNOU ČIAPÔČKOU A PLOMBOU.
- */ - NAPOJENIE EXTERNÉHO OHRIEVAČA TEPLEJ VODY NA KOTOL BUDE VYKONANÉ POMOCOU PREPOJOVACEJ SADY.

Autor:	Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:	Ing. Monika CIBULKOVÁ Hollého 651/4 010 01 ŽILINA	
Ing. arch. K. Chodelková	Ing. arch. K. Chodelková	Ing. Monika Cibulková		
Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:		
Ing. Monika Cibulková				
Názov akcie: PENZIÓN "FLÁM" PRÍSTAVBA TECHNICKEJ ČASTI PIVOVARU UL. LESNÁ SÚP.Č.12, RAJECKÉ TEPLICE NA PARC.Č. 523/1,523/7,523/8 A 524			Dátum: 3 / 2022	Paré:
			Merítko: -	
			Formát: 2 A4	
Výkres: SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA			Profesia : VYKUROVANIE	Stupeň: PROJEKT PRE STAV.POV.
Investor: RK gastro s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06			Číslo zákazky: 12 - 22	Č. výkresu: 3