





Projekt	Penzión FLÁMM– prístavba technickej časti pivovaru				
Objednávateľ	RK gastro s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava				
Č. Zmluvy	10_PRI_004				
Stupeň projektu	Projekt pre stavebné povolenie				
Názov dokumentu	Tabulka montáže a demontáže				
Časť projektu	SO 04 – Preložka NN Vvedenia				
Číslo dokumentu	P0380/21-S-B04-003				
02/2022	00	Prvé vydanie	Ing. Sliviak	Ing. Ondrušek	Ing. Ondrušek
					
Dátum	Rev.	Popis zmeny	Pripravil	Skontroloval	Schválil
			Podpis	Podpis	Podpis
					

Demontáž nadzemných vedení NN							
Názov projektu:	Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru						
Stavebný objekt:	SO-04 NN vedenie - vzdušné						
Číslo zákazky :	P0380/21-S-B04-003						
Materiál	MJ	Množstvo	ext. 1	2	ext. 3		
Nadzemné vedenie							
Vedenia 3x70+50 AlFe6	M	219		36	37		
Vedenia 1x16 AlFe6	M	73		36	37		
1-AYKY-J 3x240+120	M	10		10			
Sloupy, stožáry							
PB JB 9/6	KUS	1		1			
Základová konštrukcia	sada	1		1			
Konzoly							
KONZOLA K1200	KUS	1		1			
Izolátory							
Izolátor VPR-1B	KUS	5		5			
Príslušenstvo							
Výstražná tabuľka	KUS	1		1			
Svody / vývody							
Zvodiče prepätia	KUS	4		4			
Zvod uzemnenia (Pás FeZn 30x4, Zemniaca tyč ZT2)	SADA	1		1			
Svody / vývody							
Podružný materiál na ukončenie, označenie, uchytenie vodičov	SADA	1		1			

Montáž nadzemných vedení NN							
Názov projektu:	Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru						
Stavebný objekt:	SO-04 NN vedenie - vzdušné						
Číslo zákazky :	P0380/21-S-B04-003						
Materiál	MJ	Množstvo	ext. 1	2	ext. 3		
Nadzemné vedenie							
O.m. vedenia 3x70+50 AlFe6	M	216		36	36		
O.m. vedenia 1x16 AlFe6	M	72		36	36		
1-AYKY-J 3x240+120	M	20		20			
Sloupy, stožáry							
PB JB 9/6	KUS	1		1			
Základová konštrukcia (betón + výstuž)	SADA	1		1			
Konzoly							
KONZOLA 1200	SADA	1		1			
Izolátory							
VZK-1	SADA	4		4			
VPR-1B	SADA	1		1			
Príslušenstvo							
Výstražná tabuľka	KUS	1		1			
VRIS 1.2	KUS	1		1			
Zvody / vývody							
Zvodiče prepätia	SADA	4		4			
Zvod uzemnenia (Pás FeZn 30x4, Zemniaca tyč ZT2)	SADA	1		1			
Ostatné							
Podružný materiál na ukončenie, označenie, uchytenie vodičov	SADA	1		1			
NN KÁBLOVÉ SPOJKY, PRIAME, 1-SVCZ-M 3,5 x 185-240	SADA	1		1			