



#### Oznaczenia:

- nowetrzak z grzałką elektryczną NOG-150A, Smay
- wentylator wyciągowy dostarczony w komplecie z dygestorium
- 200m³ — ilość powietrza wentylacyjnego,

1W — numer wentylatora wyciągowego z dygestorium,

Istniejący wentylator, dostarczony w komplecie z dygestorium o wydajności  $V_w = 200 \text{ m}^3/\text{h}$

Istniejący wentylator, dostarczony w komplecie z dygestorium o wydajności  $V_w = 200 \text{ m}^3/\text{h}$

Wyrzutnie powietrza poprzez wyrzutnie dachowe

Wyrzutnie powietrza poprzez wyrzutnie dachowe

Nowetrzak z grzałką elektryczną NOG-150A firmy SMAY

Nowetrzak z grzałką elektryczną NOG-150A firmy SMAY

**PRZEBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEGO SKRZYDŁA NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. DYM. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” NA CELE PRZYSTOSOWANIA, NA SALE LEKCYJNE I ĆWICZENIOWE**

**WARSZAWA, UL. SIEMIENSKIEGO 6 N.DZ. 40 OBRĘB. 2-03-09**

**Klient/Inwestor**

CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dym. S. Roweckiego „GROTA” 02-106 Warszawa, ul. J. Siemieńskiego 6

CUBE architektura i projektowanie

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

02-515 WARSZAWA, ul. Puławska 1 tel. (22) 407 29 11; cube@cube-architekt.pl

PROJEKTANCI :

mgr inż. Artur Majewski MAZ/0844/PWB/S/21

SPRAWDZAJĄCY :

mgr inż. Piotr Gajewski MAZ/0210/PW/O/S/09

FAZA OPERACYJNA/INSTALACJA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA I MIEJSCE WYKONANIA PRAC

20-09-2023

IS - 03

1:100