

Milicz dnia 19.09.2023 r.

OPINIA

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku **w Brzezie 35**

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, ul. Trzebnicka 18**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni jest możliwość podłączenia kotła co na paliwo stałe do przewodu kominowego nr 1. Przewód kominowy zabezpieczony wkładem stalowym. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni podłączyć do przewodu kominowego nr 3.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Wykonać wentylację nawiewną powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i p. Nadleśnictwo Milicz

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia Podpis

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
nr uprawnień 0002633

Pieczęć i podpis

