

	<b>Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3</b>	
	<b>VÍCEÚČELOVÝ OBECNÍ OBJEKT RADENOV 9, 430 01 BLATNO - RADENOV</b>	Datum vydání: <b>30.12.2022</b>

Číslo protokolu: **PUVV-RAD\_cp9**

Komise	Pracovník	Funkce	Podpis
Předseda	Iveta Rabasová Houřová	Starostka obce	
Členové	Krejčová Sandra	Projektantka stavební	
	Bc. Podběhlý Ondřej	Projektant elektro	
	Ing. Jiří Novotný	Projektant vytápění	

**Podklady :**

1. ČSN
2. Památkový katalog
3. Stavební výkresy

**Popis objektu :**

Patrový obdélný dům se sedlovou střechou krytou eternitem, pochází z 2. pol. 19. stol. Štítová stěna též pobitá eternitem. Z druhé strany z boku objekt pobit šindelem. Přízemí zděné, patro hrázdné. Hlavní vstup je ze dvora představeným dřevěným závětrím. Na hřebeni se dochovaly dvě ozdobné tyče hromosvodu.

[kulturní památka rejst. č. ÚSKP 46176/5-461 - venkovská usedlost](#)

**Popis technologie :**

1. Na fasádě do dvora se nachází hlavní domovní skříň (HDS) a elektroměrový rozváděč (RE).
2. V 1.NP, m.č. 105 se nachází hlavní rozváděč objektu NN, ozn. RH
3. Ve 2.NP, v zádveři bytové jednotky, se nachází podružný rozváděč NN.
4. 2ks tepelných čerpadel – venkovní jednotky - se nacházejí u objektu stávající stodoly na parc.č.75.
5. 2ks tepelných čerpadel – vnitřní jednotky - vč. příslušenství se nacházejí v 1.NP, m.č. 105.

Ve všech místnostech se nachází světelné a zásuvkové obvody. U umyvadel a v koupelnách se nacházejí ohřívače vody.

**Seznam místností :**

Číslo místnosti	Účel místnosti
1.01	ZÁDVEŘÍ
1.02	CHODBA + SCHODY
1.03	ČERNÁ KUCHYNĚ
1.04	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.06	WC A UMÝVÁRNA MUŽI
1.07	ÚKLID
1.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST
2.01	CHODBA + SCHODY
2.02	KLUBOVNA
2.03	KLUBOVNA
2.05	KUCHYŇKA
2.06	POKOJ
2.07	KUCHYŇ

2.08	POKOJ
2.09	KOUPELNA
2.10	POKOJ
2.11	WC A UMÝVÁRNA ŽENY
3.01	PŮDNÍ PROSTOR

**Rozhodnutí :**

Vnější vlivy prostředí byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v celém objektu. Pokud není dále v tabulce uvedeno jinak, byly vnitřní prostory objektu stanoveny jako **normální** (viz.tab.32-NM1) s klasifikací :

**AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1**  
**BA5, BC2, BD1, BE1**  
**CA1, CB1**

Prostory nebezpečné (viz.tab.32NM2) a zvlášť nebezpečné (viz.tab.32-NM3) :

Číslo místnosti	Účel místnosti	Vnější vlivy	
		prostory nebezpečné	prostory zvlášť nebezpečné
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	<b>BA4</b>	
2.01	CHODBA + SCHODY	<b>BE2N1</b>	
2.02	KLUBOVNA	<b>BE2N1</b>	
2.03	KLUBOVNA	<b>BE2N1</b>	
2.05	KUCHYŇKA	<b>BE2N1</b>	
2.06	POKOJ	<b>BE2N1</b>	
2.07	KUCHYŇ	<b>BE2N1</b>	
2.08	POKOJ	<b>BE2N1</b>	
2.09	KOUPELNA	<b>BE2N1</b>	
2.10	POKOJ	<b>BE2N1</b>	
2.11	WC A UMÝVÁRNA ŽENY	<b>BE2N1</b>	
2.11	CHODBA - BYT	<b>BE2N1, BA4</b>	
3.01	PŮDNÍ PROSTOR	<b>BE2N1</b>	

**Poznámka:**

*Prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2.*

*Umývací prostory a úklid viz ČSN 33 2130 ed.2.*

Prostory mimo objekt stanoveny jako venkovní s klasifikací :

**AA7, AB7, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2**  
**BA1, BC2, BD1**

Prostory nebezpečné **AA7, AK2, AL2, AQ2, AR2, AS2**

Prostory zvlášť nebezpečné **AB7, AD3**