



**POZNÁMKA:**

Elektroinstalace místností bude napájena z rozváděče RH. Zásuvky pro ohříváče TUV umístit ve shodě s požadavky ZTI. Místnosti č. 1.04, 1.06 a 1.07 budou provedeny bakelitovými vypínači a zásuvkami v retro stylu 30.–40.let. Místnost č. 1.05 bude provedena vypínači a zásuvkami z PVC retro stylu a zbylé místnosti 1.NP budou mít přístroje keramické.

Rozvod v 1.NP, kromě místnosti č. 1.04, se předpokládá vést kabely s PVC izolací volně ve stávajících zdech pod vápennou omítkou v hloubce cca 1cm. Ve společenské místnosti 1.04 bude rozvod tvořen kabely s PVC izolací na příchýtkách na povrchu na zdi nebo na ocelové konstrukci.

Umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed.2.

**LEGENDA ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ:**

- S1.2

pořadí v rámci okruhu/zařízení  
označení a číslo okruhu/zařízení
- S

...

okruh normálního osvětlení
- Z

...

zásuvkový okruh
- Z-TUV...

...

zásuvka pro ohříváč TUV
- Z-SM

...

zásuvka pro směšovače topných okruhů
- Tči

...

tepelné čerpadlo – vnitřní

**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

- B

...

bakelit retro styl 30.–40.léta, hnědá
- K

...

keramika retro styl, bílá
- P

...

plast retro styl (PVC), bílá

**LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO:**

- spínač jednopólový, řazení 1
- přepínač střídavý, řazení 6
- svítidlo s úsporným zdrojem LED
- PIR čidlo
- zásuvka 230V/16A s ochranným kolíkem
- rozváděč NN
- 3f vývod
- stoupací kabelové vedení
- autonomní opticko kouřový hlásič

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

ČM.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SKL. PODLAHY	PODLAHOVÁ KRYTINA
1.01	ZÁDVEŘÍ	5,7 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA
1.02	CHODBA + SCHODY	13,9 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA
1.03	ČERNÁ KUCHYNĚ	14,7 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA
1.04	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	54,3 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,73 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA
1.06	WC A UMÝVÁRNA MUŽI	4 m2	P1	KEAMICKÁ DLAŽBA
1.07	ÚKLID	2,1 m2	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,5 m2	P1	CIHLOVÁ DLAŽBA

CELKEM 142,93m2

AKCE:		VÍCEÚČELOVÝ OBECNÍ OBJEKT V RADENOVĚ RADENOV 9, 430 01 BLATNO – RADENOV			
OBJEDNATEL:					
Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01					
ČÁST DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL:		PARE:	
D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu NÁZEV VÝKRESU:		Bc. Ondřej Podběhlý			
DISPOZICE SVĚTELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ – 1.NP		STUPEŇ:	FORMÁT:		
		DVZ	1xA3		
		DATUM:	MĚŘ.:	STRANA:	VÝKRES Č.:
		12/2022	1:50	1/1	08