



- Legenda značení**
- TČe Venkovní jednotka tepelného čerpadla (2x), Q<sub>i</sub> = 11 kW při A2/W35 - např. WPL 11 AR
- TČi Vnitřní jednotka tepelného čerpadla (2x), vč. integrované el. patроны Q<sub>i</sub> = 9 kW
- VK Desková OT typu VentilKompakt
- Legenda okruhů**
- 01- Okruh samostatného vytápění - 1.NP obecní prostory (podlahové vytápění, 40/32°C)
- 02- Okruh samostatného vytápění - 2.NP byt (desková OT, 55/45°C)
- 03- Okruh samostatného vytápění - 1+2+3.NP obecní prostory (desková OT, 55/45°C)

Pozn.:  
Toto není prováděcí dokumentace!

NÁZEV JAKO:				INSTALACE TČ	
MÍSTO STAVBY:				Radenov 9, 430 01 Blatno - Radenov	
INVESTOR:				Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno	
ZNAČOVATEL ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:					
VYTÁPĚNÍ	VYPRACOVAL:		ODP. PROJEKTANT:		DATUM:  02/2021
	Ing. Jiří Novotný novotny@jihoenergy.cz		Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. schwarzer@sasprojekt.cz		
STUPEŇ:		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB,		FORMÁT:  2 x A4	
D.1.4.		ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB (DSP)			
VÝKRES ČÍSLO:		05-02/21		ČÍSLO STR.:	
Půdorys 3.NP				1 : 75	