



## Vyjádření o existenci podzemního vedení VO

Název akce : Parkoviště ZŠ Svatoplukova 7

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku s podzemním vedením VO.

- Při práci v ochranném pásmu 1m od kabelu VO nepoužívat mechanizace a dbát zvýšené opatrnosti – zaměřit.
- Každé poškození kabelu nahlásit firmě Marius Pedersen a.s.
- Před zahrnutím výkopu požádat firmu Marius Pedersen a.s. o kontrolu kabelového vedení VO.
- V případě ukončených terénních úprav provede firma Marius Pedersen a.s. jejich kontrolu, nutno nahlásit.

Kontakt na firmu Marius Pedersen a.s., tel. 585 012 165.

Ve Šternberku 16.1.2019

Marius Pedersen a.s.  
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
Provozovna Šternberk  
Uničovská 2250/64, 785 01 Šternberk  
DIČ: CZ42194920

-3-

Ing. Jan Jurdič  
[jan.jurdic@mariuspetersen.cz](mailto:jan.jurdic@mariuspetersen.cz)

