

Ing.arch.Adamčík Miroslav Obchodní projekt Ostrava

Teslova 2

TS Bruntál, s.r.o.	
Podáno dne:	28. 02. 2019
Č.j.	2019/0059
Ref.	LI

702 00 Ostrava - Přívoz

Tel. 604 388035 , e-mail : adamcik.m@volny.cz

28.2.2019

Teplo Bruntál
VaK Bruntál
TS Bruntál
MX NET
Baron Computer
Opavanet

Věc :: **REVITALIZACE UL. DLOUHÁ , BRUNTÁL**

k.ú. Bruntál-město p.č. 3621/104,3621/1,4499,4649,4648,4617
stavebník : Město Bruntál
Projekt pro stavební povolení

Žádám Vás o vyjádření k existenci sítí v dané lokalitě ve Vaší správě

Příloha : situace

S pozdravem

Ing. arch. Adamčík Miroslav

TS BRUNTÁL ,s.r.o. ZEYEROVA 12 , 792 01

Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejného osvětlení (dále jen PVVO)

Žadatel : ing. Arch. Adamčík M.

Lokalita stavby : ul. Dlouhá

Název stavby : existence sítí

Při realizaci stavby **dojde k dotčení PVVO** ,které je v naší správě.

Prostorové umístění PVVO zakreslil : p. Pánek

Předpokládaná hloubka uložení PVVO cca 0,6-0,8m.

Toto umístění lze, po dohodě s vydavatelem vyjádření,vytýčit na místě samém.

Podmínky prováděných prací:

Při provádění prací,jimiž mohou být dotčena zařízení v naší správě, je organizace povinna,v souladu s platnými předpisy,učinit veškerá opatření,aby nedošlo k poškození PVVO a splnit následující podmínky:

Zákres je orientační! Provádějící org. je povinna, před zahájením prací,zajistit vyznačení a vytyčení polohy PVVO přímo na staveništi a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky,kterí budou práce provádět.

Při pracech nad, a ve vzdálenosti 0,5m po každé straně vyznačené trasy PVVO, dbát zvýšené opatrnosti.

Neprodleně ohlásit každé odkrytí nebo poškození PVVO na tel.č. **721 878717**.

Nebudou-li dodrženy podmínky,obsažené v tomto vyjádření,bude stavební činnost a úpravy terénu,prováděné v ochranném pásmu PVVO,považována jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

V Bruntále dne: 28.2. 2019

správce veř. osvětlení p.Lahučský



