



LEGENDA

| | |
|--|--|
| | - RP3 - Podružný rozvádzač (CYKY-J 5x10) |
| | - Zásuvka podomietková 2x2P+PE 230V/16A (CYKY-J 3X2,5) |
| | - Zásuvka podomietková 2P+PE 230V/16A (CYKY-J 3X2,5) |
| | - Hlavná uzemňovacia svorka (CY 1x16) |
| | - Klimatizácia (CYKY-J 3x2,5) |
| | - Rekuperácia (CYKY-J 3x2,5) |
| | -umyvadlá-CYA 1x4 |
| | -technológia - CYA 1x6 |

X-Y, X*Y

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
X... prvé číslo označuje čistiaceho prvku a jeho vývodu Y... druhé číslo označuje poradie el.prístroja na uvedenom vývode

Inštalácia:

Napojenie elektrickej inštalácie- zásuvkových obvodov na 3NP bude zrealizované z rozvádzača RP3. RP3 - bude plastový rozvádzač s vyhotovením pre podomietkové osadenie. Osadenie a montáž je nutné zrealizovať podľa návodu od výrobcu. Zásuvkové obvody budú napojené vodičmi CYKY-J 3x2,5 , ktoré budú uložené pevne podomietkovo a ukončené na svorkách istiacich prvkov a prístrojov. Zásuvky budú osadené na pevno v stene . Pri montáži sa riadte pokynmi výrobcu.

V a na horľavom materiáli zabezpečte tepelnoizolačné opatrenia pomocou samozhášavých rúrok , prípadne použite vodiče s väčšou požiadavkou na odolnosť voči šíreniu plameňa. Krabice KI , a prístroje inštalujte na tepelnoizolačnej podložke alebo vo vyhotovení do takéhoto prostredia.

oporný múr 0-3,0m v. 3,0m

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Názov stavby: | STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU | |
| Investor: | Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné | |
| Miesto stavby: | 1599/13-15 , 1599/40-46 | |
| Stupeň projektu: | Projekt pre stavebné povolenie | Profesia: ELI |
| Autort: | Tomáš Perečko | Dátum: 02/2022 |
| Zodp. projektant: | Tomáš Perečko | Mierka: 1:50 |
| Stavebný objekt: | SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA | Zakázka: P01-07-2022 |
| Názov výkresu: | PÔDORYS 3.NP - ZÁSUVKOVÉ OBVODY | Číslo výkresu: 08 |