


### NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:

ROZVODY NN: 3/N/PE AC 400V 50Hz, TN-S

1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

Ochranné opatrenia pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

- čl.4.11 Samočinné odpojenie napájania:
- čl.4.11.2 základná ochrana: izoláciou živých častí, zábranami alebo krytmí
- čl.4.11.3 ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a pospájanie čl.4.11.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche čl.4.11.3.2
- čl.4.11.4 v systéme TN
- čl.4.12 Dvojitá alebo zosilnená izolácia
- čl.4.15.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče

Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum: 02/2022
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	Mierka: 1:100
Stavebný objekt:	SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Zakázka: P01-07-2022
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ RP0- JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA	Číslo výkresu: 12