


NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:  
ROZVODY NN: 3/N/PE AC 400V 50Hz, TN-S  
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S  
Ochranné opatrenia pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:  
- čl.411 Samočinné odpojenie napájania:  
- čl.411.2 základná ochrana: izoláciou živých častí, zábranami alebo krytmi  
- čl.411.3 ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a pospájanie čl.411.3.1  
- samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2  
- čl.411.4 v systéme TN  
- čl.412 Dvojité alebo zosilnená izolácia  
- čl.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče

Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum: 02/2022
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	Mierka: 1:100
Stavebný objekt:	SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Zakázka: P01-07-2022
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ RP1- JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA	Číslo výkresu: 13