



LEGENDA

	- RP2 - Podružný rozvádzač (CYKY-J 5x16)
	- svietidlo LED stropné - (CYKY-J 3x1,5)
	- svietidlo LED nástenné - (CYKY-J 3x1,5)
	- svietidlo LED stropné bodové - (CYKY-J 3x1,5)
	- svietidlo núdzové stropné LED so smerovníkom (N2XH-J 3x1,5)
	- senzor pohybový 360stupňov
	- vypínač č.1 podmietskový 10A 230V IP20
	- vypínač č.5 podmietskový 10A 230V IP20
	- vypínač č.6 podmietskový 10A 230V IP20
	- vypínač č.7 podmietskový 10A 230V IP20

X-Y, X*Y

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:

X... prvé číslo označuje čistiaceho prvku a jeho vývodu Y... druhé číslo označuje poradie el.prístroja na uvedenom vývodu

Inštalácia:

Napojenie elektrickej inštalácie- svetelných obvodov na 2NP bude zrealizované z rozvádzača RP2.
RP2 - bude plastový rozvádzač s vyhotovením pre podmietskové osadenie. Osadenie a montáž je nutné zrealizovať podľa návodu od výrobcu.
Svetelné obvody budú napojené vodičmi CYKY-J 3x1,5 , ktoré budú uložené pevne podmietskovo a ukončené na svorkách istiacich prvkov a prístrojov či zdrojov.
Svetelné zdroje budú osadené na pevno v strope a na stene . Pri montáži sa riadte pokynmi výrobcu.
Osvetlenie podľa výberu invsetora.
Ovládanie svetelných obvodov je navrhnuté cez spínače umiestnené v časti baru. Pre napojenie týchto je bude použitý vodič CYKY-O 3x1,5 /2x1,5.
V a na horľavom materiáli zabezpečte tepelnoizolačné opatrenia pomocou samozhášavých rúrok , prípadne použite vodiče s väčšou požiadavkou na odolnosť voči šíreniu plameňa. Krabice KI , a prístroje inštalujte na tepelnoizolačnej podložke alebo vo vyhotovení do takéhoto prostredia.

Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	Profesia:
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum:
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	02/2022
Stavebný objekt:	SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Mierka:
Názov výkresu:	PÔDORYS 2.NP - SVETELNÉ OBVODY	1:50
		Zakázka:
		P01-07-2022
		Číslo výkresu:
		05