



Č. sp.: 427/2019

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.7 a 8.

Záujemca dňa 13.5.2020 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Výstavba predškolského zariadenia na ulici Pol'nej v obci Parchovany“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 088/2020 pod číslom 15879-WYP dňa 27. 4. 2020. Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Opis:

Vo výkaze výmer sa nachádza položka Hydrogeologický prieskum. V podkladoch sa píše, že zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady geologický prieskum.

Otázka:

Ako si predstavuje VO zabezpečenie tohto prieskumu (sondy, dozor geológa...)? Ako sa bude riešiť situácia ak by mala nastať zmena zakladania? Pôjde preprojektovanie na objednávateľa? Bude to uznané ako práca navyše? Z akých podkladov vychádzal projektant?

Opis zo žiadosti o vysvetlenie č. 8

1. čo sa rozumie pod položkou č.208 Hydrogeologický prieskum 1 ks ? (položka z výkazu výmer pre SO01)

Stanovisko VO

Nakoľko pri vypracovaní projektovej dokumentácie nebol vypracovaný hydro-geologický prieskum – pretože projektant uvažoval s nejakými nápočtami a použil geologiu z dostupných zdrojov – geologickým prieskumom si chce projektant potvrdiť, že údaje vo výpočte sú z hľadiska statickej únosnosti podkladu minimálne zhodné z reálnymi hodnotami.

Preto sa nepredpokladá žiadna zmena zakladania.

Geologický prieskum by mal byť zdokladovaný jednou sondou hĺbky 8,0 m – zdokladovanie autorizovanou osobou v oblasti geológie.

Opis:

Vo výpise prvkov sa nachádzajú 2 ks okien s označením „h“. Toto okno má výsuvný systém. Dnes je problém dodať kovanie tohto typu v plastovej verzii.

Otázka:

Je možné uvažovať napr. plastové otváracie? Alebo ako hliníkové výsuvné.

Stanovisko VO

Okno je potrebné riešiť ako hliníkové výsuvné.

Opis:

Chýba technická správa k ústrednému kúreniu.

Otázka:

Mohol by VO doplniť?



Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany

Č. sp.: 427/2019

Stanovisko VO

V prílohe ju zasielame.

Opis:

V technickej správe VZT sa píše o architektonických zákrytoch.

Otázka:

Čo si projektant predstavuje pod týmto výrazom?

Stanovisko VO

Uvedená definícia v projekte predpokladá, že pri výbere krytov VZT prvkov – tieto budú vopred v čase realizácie odsúhlasené hlavným projektantom a to z dôvodu zladenia prvkov (tvarovo, farebne, materiálno ...) s ostatnými prvkami interieru jednotlivých priestorov.

Opis:

V časti zdravotníctva je ťahaná k umývadlám pre deti studená aj teplá voda, ktorá vyteká cez štandardnú batériu. Podľa našich skúseností sa zvykne na trase umiestniť zmiešavacia termoregulačná batéria aby sa predišlo popáleniu dieťaťa.

Otázka:

Neuvažoval projektant nad takýmto riešením?

Stanovisko VO

V projekte sa uvažovalo z dôvodu limitu nákladov so štandardnou batériou. Teplota vody na výstupe sa nastaví na kotly, aby nedošlo k úrazu detí popálením.

S pozdravom

Kaluža, 13.5.2020

Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO