

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:
SADA Č. 6 ZO DŇA 13. 12. 2023**

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 597 350

KONTAKTNÁ OSOBA: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584

ZÁKAZKA:

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba“, ktorá bola uverejnená dňa 13. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom vydania S 218/2023, číslo oznámenia 00688252-2023 („zákazka“)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, v znení neskorších predpisov („ZVO“), poskytuje na základe doručenej žiadosti záujemcu nasledujúce vysvetlenie. Žiadosti o vysvetlenie obdržal verejný obstarávateľ v dňoch 11. a 12. 12. 2023, pričom znenie otázok je uvedené nižšie.

Vysvetlenie č. 1:**Otázka:**

Žiadame o upresnenie k výpisu prvkov SO 03. ASR-V-02.2 - VYKAZ PLASTOVYCH OKIEN.

- a) parameter $R_w = 33-36\text{dB}$ – jedná sa o nepriezvučnosť skla alebo celého okna?
- b) Trieda bezpečnosti skla P5A, 1B1 – je potrebné dodržať tento parameter v počte fólií?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- a) Parameter R_w udáva požiadavku na výrobok ako celok, t.j. celé okno.
- b) Triedu bezpečnosti požaduje obstarávateľ oceniť v zmysle technickej špecifikácie.

Vysvetlenie č. 2:**Otázka:**

Vo výkaze výmer sme nenašli svetelné logo na fasádu . Je predmetom ponuky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ potvrdzuje, že svetelné logo je predmetom ponuky. Tato položka bude doplnená do výkazu výmer, ktorý bude poskytnutý uchádzačom.

Vysvetlenie č. 3:**Otázka:**

Žiadame o doplnenie PD k položke č.170 výkazu výmer SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP K položke sme nenašli výpis prvků.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Špecifikácia položky č 170 bude doplnená do projektovej dokumentácie, ktorá bude poskytnutá uchádzačom.

Vysvetlenie č. 4:

Otázka:

Žiadame o doplnenie informácií k časti elektro. Pri schémach rozvádzačov sme zistili, že nikde v dokumentácii nie sú zadané rozmery rozvádzačov a krytie. Žiadame o ich doplnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rozmery rozvádzačov a požadované krytie budú doplnené do projektovej dokumentácie, ktorá bude poskytnutá uchádzačom.

Vysvetlenie č. 5:

Otázka:

Objekt SO 01.1.4-5 - Preložka rozvodu medicínnych plynov - kyslík, stlačený vzduch:

V PD kreslí potrubia do chráničky vzduch rúru D28 do chráničky D50 a kyslík rúru D54 do chráničky D90. Podľa nášho názoru v žiadnom prípade nedokáže vsunúť potrubia do navrhovaných chráničiek. Na potrubia by mali ísť vystreďovacie objímky a cez kolená sa nedá do rúry PEHD nasunúť rúra medená. Vo výkaze výmer chýba nasunutie potrubia do chráničky prípadne koncové manžety.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Exteriérové rozvody medicínnych plynov budú uložené v chráničkách len lokálne v trasách pod komunikáciami alebo spevnenými plochami, prípadne v častiach s nedostatočným krytím (hlbkou) potrubia od terénu a v častiach pri prestupe stavebnými konštrukciami. Súčasťou dodávky chráničky majú byť aj všetky príslušné komponenty pre jej korektné osadenie a ukončenie, t.j. cena ponuky musí obsahovať aj vystreďovacie prvky, ukončovacie manžety a pod.

Vysvetlenie č. 6:

Otázka:

Objekt SO 07.5 FVE:

- vo výkrese nosná konštrukcia sa uvádza, že každá päťka konštrukcie má byť zaťažená blokom o hmotnosti 60 kg (4 bloky na panel), čo je podľa nášho názoru značne predimenzované, keďže len priťaženie by malo cca 102 ton. Je tento údaj správny ?

- konštrukcia je postavená na pätkách, je to neobvyklý typ konštrukcie, dopytovali sme ho u nášho dodávateľa... tieto pätky budú nejakým spôsobom kotvené do strechy, alebo budú iba priťažené?

- v krycom liste rozpočtu je uvažovaný menič s výkonom 110 kW a 12 MPP sledovačmi. Štandardne meniče majú pri danom výkone 10 MPP sledovačov a podľa projektu sú polia rozdelené na 2 krát 10 stringov, teda postačuje nám 10 MPP sledovačov. Je teda možné použiť menič s 10 MPPT?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

K jednotlivým podotázkam uvádza obstarávateľ nasledovné:

- priťaženie konštrukcie FVE platí v zmysle statického výpočtu s hodnotou 60kg/m²;
- uvažuje sa s priťažením konštrukcie v dôsledku minimalizácie prestupov hydroizolačnou rovinou strechy;
- nie je možná úprava tohto riešenia, obstarávateľ žiada dodržať projekčné riešenie.

Vysvetlenie č. 7:

Otázka:

SO 15 Rekonštrukcia oplotení:

- Oplotenie A je podľa výkresu 2D panel v=2,03 m do terénu. Vo výkrese je stĺpik 2,80 m dlhý. Vo VV je stĺpik 2,0 m na platni ???

- Oplotenie B je podľa výkresu 2D panel v=2,03 m + 0,30 m podhrabová doska. Vo výkrese je stĺpik 2,80 m, vo VV je výška 2,40 m Vo výkrese farba Ral 7021, 2D dielce sa vyrábajú štandardne vo farbe Ral 7016 antracit.

U oplotení vodnej nádrže nie je upresnená hrúbka poplastovaného pletiva. Takisto nie je upresnená farba pletiva

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platia rozmery v zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie, t.j. v časti výkaz výmer bude upravená výška stĺpikov nasledovne: V oplotení typu "A" stĺpiky výšky 2,8m, v oplotení typu "B" stĺpiky výšky 2,8m, oplatenie typu "C" so stĺpkami 2,1m. Farebné vyhotovenie je možné uvažovať v štandardnom odtieni vo farbe RAL 7016 Anthracite grey.

Hrúbka pletiva oplatenia vodnej nádrže je 1,65/2,5 mm

Vysvetlenie č. 8:**Otázka:**

V zmysle súťažných podkladov, bod 25 Predkladanie ponúk verejný obstarávateľ požaduje predloženie nasledovného:

- obsah ponuky (index - položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany

Otázka:

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o stanovisko, či trvá na danej požiadavke t.j., predloženie obsahu ponuky s odkazom na očíslované strany, nakoľko táto požiadavka je zbytočnou administratívnou záťažou na uchádzača a administratívne sťažuje náročnosť predloženia ponuky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ túto požiadavku stanovil, nakoľko očakáva, že ponuky dodávateľov budú obsiahle a pre obstarávateľa bude naopak administratívne veľkou pomocou, pokiaľ bude v ponuke uchádzačov predložený obsah ponuky, vďaka ktorému sa obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní v týchto ponukách rýchlejšie a ľahšie orientovať. Hoci obstarávateľ rozumie požiadavke uchádzača, s ohľadom na vyššie uvedené si dovoľuje na danej požiadavke trvať a verí, že to uchádzačom nespôsobí neprimeranú záťaž.

Keďže podaním tohto vysvetlenia nedošlo k podstatnej zmene dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária,
kontaktná osoba pre verejné obstarávanie