

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:
SADA Č. 22 ZO DŇA 27. 2. 2024**

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 597 350

KONTAKTNÁ OSOBA: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584

ZÁKAZKA:

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba“, ktorá bola uverejnená dňa 13. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom vydania S 218/2023, číslo oznámenia 00688252-2023 („zákazka“)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, v znení neskorších predpisov („ZVO“), poskytuje na základe doručených žiadostí záujemcov nasledujúce vysvetlenie. Znenie otázok je uvedené nižšie.

Vysvetlenie č. 1:**Otázka:**

E.8 Vzduchotechnika

V revidovanej Prílohe č. 1b SP aktualizovaná_DRS_REV_03_2024.02.19.rar v časti SO 02 - DOSTAVBA NsP, ČASŤ E.8 – VZDUCHOTECHNIKA chýba textová časť SO-02_RP_VZT_ZS Zoznam strojov a zariadení. Pod týmto názvom sa omylom nachádza zoznam realizačnej dokumentácie. Prosíme o zaslanie revidovaného Zoznamu strojov a zariadení.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V rámci aktuálne vydanéj revízie projektovej dokumentácie bol aktualizovaný dokument "SO-02_RP_VZT_ZS_ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI_rev03". Pri aktualizácii predmetného priečinku a zoznamu aktuálne platnej dokumentácie došlo k formálnej chybe a nesprávnemu označeniu (pomenovaniu) súboru. Za predmetnú chybu sa ospravedľujeme a v prílohe pripájame správnu verziu oboch dokumentov.

Vysvetlenie č. 2:**Otázka:**

Výkaz Interiérových zasklených stien objektu SO 02 Pozícia: ZSi.05 – vo výpise je pohon pre únikové cesty bez zámku – ovládanie kľučka/kľučka je tam zbytočné ak tam má byť magnet a tiež či je tam potrebný samozatvárač. Vo všetkých pozíciách interiérových zasklených stien kde je magnet a ovládanie kovania kľučka/kľučka, by som potrebovala nejak špecifikovať ako by to malo fungovať kvôli tomu magnetu. Pod akým napätím budú fungovať elektrovrátniky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V špecifikácii položky ZSi.05 je nesprávne uvedená špecifikácia pohonu, ktorý je zadaný pre pôvodne uvažované posuvné dvere. Predmetné dvere boli upravené na dvojkridlové otváracie dvere s elektromagnetickým zámkom, s kovaním madlo/paniková kľučka, dverné krídla opatrené samozatváračom a dverným koordinátorom postupného zatvárania dverných krídel. Predmetné bude upravené v príslušnej časti projektovej dokumentácie. Vo všeobecnosti pri všetkých dverách s elektromagnetickým zámkom sú umiestnené čítačky prístupového systému, ktorými bude regulovaný resp. kontrolovaný vstup/výstup a teda odblokovanie dverí. Predmetné dvere sú

okrem toho napojené na systém EPS, ktorý v prípade požiaru predmetné zámky odblokuje. Okrem toho je pri dverách doplnené núdzové tlačítko na odblokovanie dverí v prípade paniky. Napájanie elektrovrátnikov bude na 12V.

Vysvetlenie č. 3:

Otázka:

Položka 359 - INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV S OBOJSTRANNÝM TLAČIDLŔM; 1020 x 2105mm, vid. PD, B1- predpokladáme že nie sú súčasťou ponuky. Máme ich oceniť nulou?

- Položka 361 - INTERIÉROVÉ DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV; 1020 x 2105mm, vid. PD, B3- predpokladáme že nie sú súčasťou ponuky. Máme ich oceniť nulou?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Predmetom ocenenia sú všetky položky, ktoré sú súčasťou výkazu výmer, a teda aj predmetné dvere sú súčasťou cenovej ponuky! Uchádzač má predmetné dvere oceniť v zmysle technickej špecifikácie a výkazu výmer. Predmetom obstarávania nie sú iba dvere, ktoré sú vo výkresovej časti označené položkou "DCP - Dvere do čistých priestorov, presná špecifikácia vid. vstavba čistých priestorov", ktoré sú súčasťou objektu E.11 Vstavba čistých priestorov a nie sú predmetom výkazu výmer.

Keďže podaním tohto vysvetlenia nedošlo k podstatnej zmene dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

Prílohy:

1) Dokument „SO-02_RP_VZT_ZOZNAM DOKUMENTACIE_REV-03.xls“

2) Dokument „SO-02_RP_VZT_ZS_ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI_rev03.xls“

S pozdravom

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária,
kontaktná osoba pre verejné obstarávanie