

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:  
SADA Č. 26 ZO DŇA 8. 3. 2024**

**VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:** **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**  
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 597 350

**KONTAKTNÁ OSOBA:** **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**  
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava  
IČO: 36 856 584

**ZÁKAZKA:**

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba“, ktorá bola uverejnená dňa 13. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom vydania S 218/2023, číslo oznámenia 00688252-2023 („zákazka“)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, v znení neskorších predpisov („ZVO“), poskytuje nasledujúce vysvetlenie.

**Vysvetlenie č. 1:****Otázka:**

E.8 Vzduchotechnika

V aktualizovanom výkaze výmer REV-04 pribudli položky akustickej izolácie – pol. č. 1039-1043 - Akustická izolácia, Akustický útlm 13dB pri prietoku 4l/s, podľa UNE-EN 14366. Hrúbka 4,75mm, hustota:2,01kg/m3. Prosíme o doplnenie informácií z akého materiálu je akustická izolácia vyrobená a výrobné označenie referenčného produktu resp. výrobcu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Projektová dokumentácia neuvádza v žiadnej časti konkrétneho dodávateľa, ale predpisuje technické a grafické (dizajnové) parametre. Výber konkrétneho dodávateľa predmetných prvkov je vecou generálneho dodávateľa. Jednotlivé prvky budú pred dodaním na stavbu vyzorkované a odsúhlasené projektantom a investorom. Upozorňujeme však, že v textovom popise položky je chybné uvedené objemová hmotnosť, ktorá je 2010kg/m3 (t.j. 2,01t/m3):

**PROPERTIES**

		Test method
Density (kg/m3)	2.010	-
Tensile strength (N/50mm)	>30	NT-67
Pliability (°C)	-20	EN 1109
Tear strength (nail) (N/50 mm)	153-235	EN 12310-1
Water vapour resistance factor	$\mu \geq 1806$	UNE-EN 1931 met B
Hardness Shore A	30 $\pm$ 10	NT 74
VOC classification (volatile organic compound)	A+	CEN/TS 16516, ISO16000-3/-6/-9/-11
Acoustic insulation – insertion loss (IL) (dBA) (*)	1 l/s	15
	2 l/s	14
	4 l/s	13

(\*) Method reference CSTB n° 26065008-2

**PACKAGING AND STORAGE**

Weight (kg/m2)	3.75
Thickness (mm)	4.75
Length (m)	8
Width (m)	0.4
Roll / pallet	30
ml / pallet	240

Keďže podaním tohto vysvetlenia nedošlo k podstatnej zmene dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária,  
kontaktná osoba pre verejné obstarávanie