



Číslo	Název
201	Chodba
202	BJ3-Předsíň
203	BJ3-Koupelna
204	BJ3-Kuchyně
205	BJ3-Pokoj
206	BJ3-Ložnice
207	BJ4-Kuchyně
208	BJ4-Pokoj
209	BJ4-Pokoj
210	BJ4-WC

LEGENDA KOTLE ZEM 2-17M-50V

- 1 ODVOD SPALIN DN60
- 2 PŘÍVOD PLYNU R 1"
- 3 VÝSTUP ÚT R 1"
- 4 ZPÁTEČKA ÚT R 1"
- 5 PŘÍVOD STUDENÉ VODY R 3/4"
- 6 VÝSTUP TV R 3/4"
- 7 ODVOD KONDENZÁTU DN20
- 8 PŘEPAD POJISTNÉHO VENTILU R

LEGENDA

- 22-050120-60-10 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ KORADO RADIK VK, KTERÉ UMOŽŇUJE PRAVÉ BOČNÍ PŘIPOJENÍ NA ROZVOD OTOPNÉ SOUSTAVY, ZÁVIT VNITŘNÍ G1/2", TYP 22, VÝŠKA 500 mm, DÉLKA 1200 mm
- PV 15/5 PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15, STUPEŇ NASTAVENÍ MÍSTNÍ REGULACE 5, OSADIT TS HLAVICI S VESTAVĚNÝM TEPLOTNÍM ČIDLEM A SE ZÁPADKOVÝM UPEVNĚNÍM
- RŠ 15 ROHOVÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO NÁPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA S UZAVÍRÁNÍM DN 15 SVĚRNÉ SPOJKY K PŘIPOJENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ G1/2"
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ 15x1 mm
- POTRUBÍ, KTERÉ BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU NEBO V PODLAZE BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z LEHČENÉHO POLYETYLENU TUBEX V TLOUŠŤCE 10mm
- NEJVYŠŠÍ MÍSTA POTRUBÍ OPATŘIT ODVZDUŠNĚNÍM, NEJNIŽŠÍ MÍSTA POTRUBÍ OPATŘIT VYPOUŠTĚNÍM



D.1.4.2 Vytápění			
INVESTOR :	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16		
MÍSTO :	MĚSTO ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 1415/56		
OKRES :	OLOMOUC	KRAJ :	OLOMOUCKÝ
STUPEŇ :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL:	ING. LUDĚK KULCZYCKI		
Výměna rozvodů plynu a etážové topení v bytě č. 002 a v bytě č. 104, Olomoucká 1415/56, Šternberk		Projekční kancelář Kulczycki Holická 31, 779 00 Olomouc ☎ +420 608082596 ✉ l.kulczycki@stavoprojekt.cz	
DATUM	08/2019		
MĚŘÍTKO	1:50		
ČÁST	D.1.4.2	Č.v.	03