SITUÁCIA
M 1:50



POHĽAD - TVAR
M 1:50



POHĽAD - VÝSTUŽ
M 1:50



REZ - TVAR
M 1:50



REZ - VÝSTUŽ
M 1:50



Tabuľka výstuže - nosná konštrukcia

Pol.	ϕ [mm]	Dĺžka [mm]	Počet [ks]	Dĺžka celkom [m]		
				10	12	16
1	12	3190	41		130,79	
2	16	3640	44			160,16
3	12	1700	44		74,80	
4	10	400	273	109,20		
5	12	7100	34		241,40	
6	12	730	14		10,22	
Dĺžka celkom [m]:				109,20	457,21	160,16
Hmotnosť [kg/m]:				0,617	0,888	1,578
Hmotnosť podľa priemeru [kg]:				67,3	405,9	252,8
Celková hmotnosť [kg]:				**726,0**		



1) ϕ 12 mm, dl. 3190 mm, á 150 mm, POČET: 41
2) ϕ 16 mm, dl. 3640 mm, á 150 mm, POČET: 41+4=44
3) ϕ 12 mm, dl. 1700 mm, á 150 mm, POČET: 41+4=44
4) ϕ 10 mm, dl. 400 mm, á 150/200 mm, POČET: 273
5) ϕ 12 mm, dl. 7100 mm, á 200 mm, POČET: 34
6) ϕ 12 mm, dl. 730 mm, á 200 mm, POČET: 7+7=14

DETAIL PRACOVNEJ ŠKÁRY
ZALOMENÁ PLOCHA 1:10



POZN:
PRE VODOROVNOU ŠKÁRU SA DÁ MIESTO ASFALTOVÉHO PÁSU POUŽIŤ TEKUTÚ IZOLAČNÚ STIERKU (JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ INVESTOROVI K SCHVÁLENIU)

VYTÝČENIE

Č. BODU	Y	X
01	395272,720	1221486,783
02	395271,907	1221486,203
03	395271,234	1221485,466
04	395270,729	1221484,605
05	395270,416	1221483,658
06	395270,283	1221482,667
07	395270,192	1221481,671

POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK KRYTIE VÝSTUŽE:
MINIMÁLNÉ 40 mm
MENOVITÉ 50 mm

– KÓTY VZTIAHNUTÉ K OSI VLOŽIEK
– VÝSTUŽ UPRAVIŤ V PRÍPADE NUTNOSTI PODĽA TVARU DEBNENIA

BETÓNY PODĽA STN EN 206+A1:
C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4 — OPORNÝ MÚRIK
C 12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3 — PODKLADNÝ BETÓN

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: — B 500B
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ — S235J2G3+C450

D102

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:	**MOST CEZ HRON NA CESTE III/2379 ev. č. 2379-4, NEMECKÁ**	PROJEKTANT:	DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 25, 010 08 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk
OBJEKT:	CHODNÍKY PRI CESTE III/2379 A ÚPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA MOST CEZ HRON, OBCHÁDZKOVÁ TRASA		
PRÍLOHA:	**OPORNÝ MÚRIK ZA KRÍDLOM 6L**	ČÍSLO ZÁKAZKY:	18-042L
		DÁTUM:	11/2018
INVESTOR:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica	STUPEŇ:	DSP / DRS
KRAJ: Banskobystrický / OKRES: Brezno / K.Ú.: Nemecká		MIERKA:	1:50, 10
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT	4xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. ANDREA SUCHÁŇOVÁ	KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY: 05	SÚPRAVA: