



Gmina Łabiszyn  
IGM.271.12.2023

## Odpowiedzi na pytania Wykonawców

z dnia 17.01.2023

Dotyczy: **Budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna.**

### **Pytanie 21. (konsultacja M.Ś)**

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni/ tłoczni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w gminie Łabiszyn.

**Odpowiedź:** Użytkownik systemów pompowych na sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie ma wdrożony system monitoringu przepompowni administrowany przez firmę HYDRO-PARTNER sp. z o.o. z Leszna ul Gronowska 4a. Wykonawca odpowiada za dostarczenie systemu monitoringu dla projektowanej tłoczni współpracujący i kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu. Przez kompatybilność urządzeń Zamawiający rozumie zapewnienie współpracy między urządzeniami umożliwiające wykorzystanie wszystkich funkcji urządzeń związanych z komunikacją między istniejącym a projektowanym systemem. Wykonawca odpowiada za prawidłową współpracę urządzeń oraz ich połączenie w okresie udzielonej gwarancji.

### **Pytanie 32.**

Czy Zamawiający dopuszcza na kolektorach głównych zaprojektowanie i wybudowanie studni rewizyjnych tworzywowych  $\varnothing 425$ ?

**Odpowiedź:** Studnie na kolektorze głównym muszą być zgodne z PFU

### **Pytanie 33.**

Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie robót metodą bezwykopową?

**Odpowiedź:** Przewody grawitacyjne należy układać w otwartym wykopie, zgodnie z PFU, dopuszcza się wykonanie przewodu tłoczego metodą bezwykopową



Gmina Łabiszyn  
IGM.271.12.2023

**Pytanie 46.**

Proszę o wyjaśnienie, czy średnice rur określone w PFU są dla Wykonawcy wiążące, czy mają one zostać potwierdzone/skorygowane, na etapie obliczeń hydraulicznych będących częścią projektu technicznego.

**Odpowiedź:** Projektant przygotowujący projekt dobiera średnice rur z zastrzeżeniem, że kanał główny grawitacyjny nie może mieć średnicy mniejszej niż 200 mm.

*dokument podpisany przez:*

*Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza  
Łabiszyna*

Opublikowano:

1. Platforma Josephin: <https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/50641/summary>
2. a/a

IGM/AL