

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz / TN–C (ROZVOD MEDZI STOŽIARMI)

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:

- a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1  
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2  
– Umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3

- b/ ochrana pri poruche: – Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.2  
– Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.1

VONKAŠIE VPLYVY (STN 33 2000–5–51): viď protokol č. 621/11/2018

LEGENDA:




UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!  
**JEDNOTLIVÉ PODZEMNÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !!!**  
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETI VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

POZNÁMKA :

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

<b>ISPO</b> inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GASPAR	HL.PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER		KONTROLOVAL: ING.M.GASPAR	
OBJEDNÁVATEĽ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA			
OKRES: SOBRANCE		KRAJ: KOŠICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: VÝSNÉ NEMECKÉ		DÁTUM: 11/2018	
STAVBA: <b>Výsné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)</b>		STUPEŇ: DSP, DRS	
		Č.ZÁKAZKY: 2937/2018	
		MIERKA: 1:500	
OBJEKT: <b>DEMONTÁŽ STOŽIAROV VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRAVY:	
PRÍLOHA : <b>SITUÁCIA</b>		2.2	

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz / TN–C (ROZVOD MEDZI STOŽIARMI)

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:

- a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1  
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2  
– Umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3

- b/ ochrana pri poruche: – Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.2  
– Samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.1

VONKAŠIE VPLYVY (STN 33 2000–5–51): viď protokol č. 621/11/2018

LEGENDA:




UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETI, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!  
**JEDNOTLIVÉ PODZEMNÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !!!**  
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETI VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

POZNÁMKA :

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

<b>ISPO</b> inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GASPAR	HL.PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER		KONTROLOVAL: ING.M.GASPAR	
OBJEDNÁVATEĽ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA			
OKRES: SOBRANCE		KRAJ: KOŠICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: VÝSNÉ NEMECKÉ		DÁTUM: 11/2018	
STAVBA: <b>Výsné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)</b>		STUPEŇ: DSP, DRS	
		Č.ZÁKAZKY: 2937/2018	
		MIERKA: 1:500	
OBJEKT: <b>DEMONTÁŽ STOŽIAROV VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRAVY:	
PRÍLOHA : <b>SITUÁCIA</b>		2.2	