

LEGENDA :

A – Svietidlo Ledvance Damp proof 4058075079915 39W, 4000K, 4200lm alebo ekvivalent

N – Núdzové svietidlo s piktogramom IP ONTEC S IP65 alebo ekvivalent


 – SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1 ,10A, 250V, IP44


 – STRIEDAVÝ PREPÍNAČ č.6 10A, 250V, IP44

 – Hlavná uzemňovacia svorka (EKVIPOTENCIÁLNA SVORKA)

 – ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ DRM1, IP44

 – ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ 2P+PE, 16A, 250V, IP44

 – Ovládací prvok na vypnutie dodávky el.energie pre zariadenia do 1kV, IP44




 – Optická a akustická signalizácia
ComPro kombinované signalizačné zariadenie ROLP
Solista Beacon tón 12 V/DC, 24 V/DC alebo ekvivalent

A – TYP SVIETIDLA
1/1 – PORADOVÉ ČÍSLO SVIETIDLA V OKRUHU
– PORADOVÉ ČÍSLO OKRUHU

Z2 – PORADOVÉ ČÍSLO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

 – ZÁSUVKA 2-PÓL. ZÁSUVKA S PLOCHÝMI KONTAKTAMI, 24V, 16A, IP44



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PETER JANEK</div> <div>HLAVNÁ 170 PODTUREŇ</div> <div>PROJEKTOVANIE ELEKT.</div> <div>ZARIADENÍ A EPS</div> <div>044/5222863 0905/552499</div> <div>peterjanek@centrum.sk</div>
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK	
			
MIESTO : BANSKÁ ŠTIAVNICA, UL. AKADEMICKÁ 12, KN-C 5563			
INVESTOR : Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica			
STAVBA : OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI			FORMÁT : 1 x A4
			DÁTUM : 08/2023
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 02 – KOTOLŇA – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU			STUPEŇ: DSP
ČASŤ: SO 02.160–ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁKAZKA Č. :107/08/2023
OBSAH VÝKRESU :LEGENDA PRÍSTROJOV A SVIETIDIEL			MERÍTKO : Č. VÝKRESU: E2.02