



Ministerstvo vnútra SR  
Centrum podpory Nitra  
plk. Ing. Stanislav Kosiba  
Piesková 32  
949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa  
CPTN-ON-2019/004714-  
002/28.1.2019

Naše číslo  
SPOU-OZ1-2019/001356-002

Vybavuje/linka  
mjr. MUDr. Rafayová/  
961 399 291

Dátum  
12.02.2019

#### Vec

„KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II - rekonštrukcia objektov“ - stanovisko k projektovej dokumentácii

Prípisom zn. CPTN-ON-2019/004714-002 zo dňa 28.1.2019 ste požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii „KR PZ Nitra, Železničiarska 2, AB II - rekonštrukcia objektov“, ktorá rieši aktualizáciu realizačného projektu stavby z roku 2009.

Administratívna budova bude slúžiť pre policajtov obvodného oddelenia a policajtov oddelenia služobnej kynológie (majú samostatný vstup), nebude určená pre styk s verejnosťou. Spolu bude v objekte pracovať 56 osôb, z toho 25 žien.

Garáže budú určené pre parkovanie osobných vozidiel, autobusu a v stavebne oddelenej časti budú umiestnené priestory pre skladovanie a prípravu stravy pre psov a umývanie misiek.

V exteriéri bude vytvorených 5 parkovacích miest zo zámkovej dlažby.

Dispozičné členenie administratívnej budovy je nasledovné:

1. PP: manipulačný priestor, 3x sklad, 3x archív, kotolňa, schodisko, 2x manipulačný otvor.

1. NP: 2x zádverie, vstupná chodba, chodby, 11 kancelárií, z toho podľa výkresu jedna so serverom, denná miestnosť s príručnou kuchynkou, nútene vetraná upratovacia komora s výlevkou, WC pre mužov s predsieňou (2 umývadlá, 2 záchodové kabíny, 2 pisoáre), sprcha pre mužov (sprchový kút, záchodová misa, umývadlo), WC pre ženy s predsieňou (2 umývadlá, 2 záchodové kabíny) a sprchou so sprchou (sprchový kút, záchodová misa, umývadlo), 2x schodisko.

Oddelenie služobnej kynológie: zádverie, chodba, podschodiskový priestor, 4 x kancelárie, šatňa, denná miestnosť s kuchynkou, upratovacia komora, sprcha (sprchový kút, umývadlo), WC s jednou záchodovou misou, závetrie. Šatňa nie je stavebne prepojená so sprchou a WC.

2. NP: schodisko, chodby, 16 kancelárií, denná miestnosť s príručnou kuchynkou, balkón, zariadenia na osobnú hygienu členené podľa pohlavia (sú totožné s prízemím vrátane upratovacej komory okrem predsieň WC muži, v ktorej je jedno umývadlo).

Budova garáže je členená na dve garáže s troma bránami, časť pre kynológiu tvorí miestnosť na umývanie misiek, kuchynka na prípravu stravy pre psov a sklad krmiva. Zdrojom teplej vody bude elektrický



zásobníkový ohrievač vody o objeme 50 l. V exteriéri je výtokový ventil na hadicu, ktorou sa umývajú koterce.

Rekonštruované priestory budú prirodzene osvetlené a vetrané oknami s plastovými rámami, umelo osvetlené žiarovkovými a žiarovkovými svetidlami, intenzita osvetlenia je navrhnutá v súlade s hygienickými požiadavkami na pracovné prostredie. Okná v kanceláriách budú zatienené interiérovými žalúziami s vodorovnými hliníkovými lamelami (ochrana proti oslneniu pri práci s počítačom). Všetky komunikácie budú vybavené núdzovými svetidlami. Dve kancelárie a serverovňa sú chladené splitovými zariadeniami.

Povrchová úprava stien a stropu – univerzálna omietka, keramický obklad v zariadeniach na osobnú hygienu a v garáži v časti pre kynológiu, kazetové podhlľady, v garážach heraklit. Nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté rôzne podľa účelu miestností – PVC, keramická dlažba, cementový poter, kyselinovzdorná podlaha v sklade krmiva.

Objekt je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, projekt rieši nové rozvody, teplá voda bude pripravovaná v zásobníkových ohrievačoch vody. Projekt rieši zateplenie budovy a rekonštrukciu celého vykurovacieho systému (teplovodné závesné kondenzačné kotly, panelové vykurovacie telesá a rozvody).

---

Po preštudovaní predloženej dokumentácie konštatujem, že **nie je vypracovaná v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia** z nasledovných dôvodov:

- 1) Šatňa na oddelení služobnej kynológie (ďalej OSK) nie je stavebne prepojená so sprchou, policajti musia zo sprchy do šatne prechádzať cez miestnosť pre upratovačku a cez chodbu. Podľa bodu 18.2.4. prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko „ak sú miestnosti so sprchami alebo s umývadlami od šatní oddelené, musí byť medzi nimi jednoduchý priechod“.
- 2) Odporúčam zriadiť pre policajtov obvodného oddelenia centrálnu šatňu členenú podľa pohlavia.
- 3) Na prízemí je v kancelárii 1.06 inštalovaný server, vzhľadom na jeho rušivý charakter nie je možné túto miestnosť využívať ako kanceláriu.
- 4) Chýba miestnosť na sušenie zásahových odevov a ochranných pracovných odevov a obuvi OSK.
- 5) V kuchynke pre prípravu stravy pre psov a v miestnosti na umývanie misiek nie je navrhnutá podlaha, ktorá by umožňovala dôkladné umývanie, sušenie a prípadnú dezinfekciu (plánovaná je betónová s cementovým poterom) a z praktických dôvodov je žiaduce inštalovať aj podlahovú vpusť.
- 6) Objem zásobníkového ohrievača vody v umyvárni misiek nie je dostatočný, psovodi v prípade silného znečistenie koterčov používajú na ich čistenie horúcu vodu.
- 7) Chýba údaj o vykurovaní miestností kynológie pri garážach.

**Kladné stanovisko** k predloženej projektovej dokumentácii je **podmienené** vyriešením vyššie uvedených nedostatkov.



mjr. MUDr. Alice Rafayová  
regionálny hygienik MV SR



