

## LEGENDA:

	EL1	– Svetidlo stropné LED 120 cm, 2x18W, IP 54
	EL2	– Svetidlo stropné LED, 10W, IP 54
	EL3	– Svetidlo núdzové LED, 11W, NM, IP 44
	QM1	– Jednopolový vypínač, radenie č.1, IP 44
	QM1	– Striedavý prepínač, radenie č.6, IP 44
	QM3	– Sporáková prípojka, 25A, 400V
	XS1	– Domová jednozásuvka, IP 44

## POZNÁMKY:

- Svetelná a zásuvková inštalácia je vedená po povrchu v inštaláčnych lištách
- Vypínače osadiť vo výške 120 cm od podlahy
- Zásuvky osadiť vo výške 20 cm od podlahy resp. 120 cm od podlahy

Autorizácia 1775 * A * 5-3	Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Štofira	<div>ELEKTROPROJEKCIA</div> <div>Ing. Ján Štofira IČO: 33 606 480 Podhorská 2123/82 069 01 Snina</div>			
SKSI Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb	Projektant:	Ing. Ján Štofira				
	Vypracoval:	Ing. Ján Štofira				
	Stavba:		Číslo zákazky: 387/22			
	PRÍSTAVBA K VÝROBNÍ OVOCNÝCH ŠTIAV, VÝROBA DRENÍ		Dátum: 03-2022			
			Mierka: -			
			Investor:	HANY Ulič s.r.o., 308, Ulič 067 67	Formát:	2xA4
	Miesto:	C KN 1038/2, k.ú. Ulič	Diel:	ELI		
	Objekt:	SO 01-ELI	Časť:	Stavebná	Stupeň:	Projekt
	Obsah výkresu:		Číslo výkresu:			
	Legenda		01			
Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom spracovateľa.						