

Andrychów, dnia 1 lutego 2024 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania.

- 1). Proszę o dopuszczenie zastosowania standardowej koszykówki na tego typu obiekty sportowe - konstrukcja jednośłupowa stalowa o przekroju słupa 100x100mm, ocynkowana, wysięg 1,65m, tablica epoksydowa 105x180cm ponieważ na rynku nie występują koszykówki o konstrukcji aluminiowej.
- 2). Proszę o informację czy w ramach zamówienia należy dostarczyć dwa stojaki do koszykówki zgodnie z przedmiarem czy jeden stojak zgodnie z rysunkami PZT.
- 3). Proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów należy wykonać ogrodzenie boiska o wys.4m - panel 2D czy 3D? Proszę o podanie średnicy drutu paneli ogrodzeniowych, przekroju oraz grubości ścianki słupów.
- 4). Proszę o wyjaśnienie czy słupy oraz siatka stalowa przy ogrodzeniu o wys.ok.1,7m mają być w samym ocynku czy ocynk ogniowy + lakier proszkowy w kolorze zielonym RAL6005.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad. 1) Dopuszcza się konstrukcję jednośłupową stalową.

Ad. 2) Należy dostarczyć 2 stojaki do koszykówki.

Ad. 3) Do ogrodzenia boiska należy zastosować panel 3D, profile i przekroje zgodne z wytycznymi producenta.

Ad. 4) Wymaga się, żeby słupy i siatka stalowa przy ogrodzeniu o wys. ok. 1,7m były w ocynku ogniowym + lakier proszkowy w kolorze zielonym

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.