



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻNINIE**

Znak sprawy: NNZ.9022.14.123.2022

Żnin, dnia 28.07.2022 r.  
Egz. nr 1/...

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE**

**U Z G A D N I A**

**pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody w ramach zadania pn: „Modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku, gmina Łabiszyn” z lokalizacją na terenie działek nr: 146/4, 143/13, 255/3, obręb 0005 Jabłówko bez uwag.**

**Uzasadnienie:**

Gmina Łabiszyn wystąpiła pismem z dnia 11.07.2022 r. (data wpływu: 15.07.2022 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie o uzgodnienie wyżej wymienionego projektu budowlanego składającego się z zagospodarowania terenu oraz opisu prac budowlanych oraz rozwiązań technologicznych.

Przedłożony projekt dotyczy przeprowadzenia prac remontowych i modernizacji istniejącego budynku SUW w Jabłówku w zakresie wszystkich branż, renowacji istniejących odстойników wód popłucznych oraz remont i wymianę obudowy studni głębinowych nr 2 i nr 3. Projektuje się: przeprowadzenie termomodernizacji budynku SUW oraz demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznych wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych oraz AKPiA, wymianę ogrodzenia oraz nawierzchni dojazdowych, przeprowadzenie prac remontowych ogólnobudowlanych hali filtrów i pomieszczeń technicznych (w tym: sterowni, pom. chloratora, pom. agregatu, kotłowni, pom. socjalnego, WC i łazienki) w istniejącym budynku, wykonanie prac instalacji technologicznej uzdatniania wody (filtry, aerator, pompy: płuczna, wód popłucznych, pompownia II<sup>o</sup> (zestaw hydroforowy), dmuchawa, sprężarki, system dozowania podchlorynu, system dezynfekcji UV) oraz retencjonowania (dwa zbiorniki o łącznej poj. 180 m<sup>3</sup>), instalacji elektrycznej oraz AKPiA, instalacji wentylacji, cwu i c.o., przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalację agregatu prądotwórczego, zastosowanie kondensacyjnego osuszacza powietrza.

Założono jednostopniową filtrację wody w oparciu o cztery filtry ciśnieniowe odżelaziania i odmanganiania. Nie przewiduje się zmiany dotychczasowego ujęcia wody głębinowej (woda

ujmowana naprzemiennie ze studni głębinowych nr S2 i S3). W celu zasilania sieci wodociągowej projektuje się zestaw hydroforowy zasilany wodą ze zbiorników retencyjnych.

W obiekcie modernizowanej stacji projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, wykonanie żaluzjowej czerpni powietrza. Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń SUW za pomocą ciepła pozyskiwanego z pompy ciepła. Ścieki socjalno-bytowe z budynku SUW odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, okresowo opróżnianego przez wóz asenizacyjny.


Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne, w związku z czym zaistniały przesłanki do uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzone, w jego części graficznej, w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie. Czynności związane z uzgodnieniem projektu budowlanego wykonywane są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

#### **Pouczenie:**

O zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane.

*Załączniki: Projekt budowlany.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻNINIE  
  
Tadeusz Kosiara

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn – egz. nr 1 + zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. opłaty.
2. a/a – egz. nr 2