

A

B

C

D

	1	2		3		4	5	6
	LIST ČÍSLO	OBSAH	LIST ČÍSLO	OBSAH		<div>System: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S</div> <div>Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:</div> <div>Izolovaním živých častí</div> <div>Krytmi</div> <div>Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:</div> <div>Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania</div> <div>Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov</div>		
1		TITULNÝ LIST						
2		PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA						
3		PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD						

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
PROJEKTANT	ING.ARCH.PETER.C.ABONYI		<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN POKRIVČÁK			
KONTROLOVAL	ING. ONDREJ MONKA			
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ – SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL			
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A 4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 02 – CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			MIERKA	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RD-D2			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E002E02-0	
			LIST 1 / 3	



