

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
8842/10301/2024Vybavuje
Barbora LajkováDátum
11.03.2024**VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 3-INFORMÁCIA O POSUNE LEHÔT**

Názov zákazky:

„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 28/2024 zo dňa 08.02.2024 pod označením 81656 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2024 dňa 09.02.2024 pod označením 4244-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“):
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

IX.**Otázka záujemcu:**

Vážený verejný obstarávateľ, pri vyplňaní výkazu výmer sme zistili, že nižšie uvedená položka nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, čo môže podstatne ovplyvniť cenu a charakter ponuky ako i vyhodnotenie ponúk.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o opravu nasledovnej položky výkazu výmer:

Vo výkaze výmer pol. 66 je numerická chyba vo výpočte. Celková plocha obrusnej vrstvy nie je vynásobená hrúbkou, hrúbkou je vynásobená len časť obrusnej vrstvy.

Správne má byť $(2*137+2,5*7,6+4,2*7,6+2*50*(11,75+0,5))*0,05*1,1= 85,24 \text{ m}^3$

Správna výmera pre pol. 66 celkom je: $29,38 + 85,24 = 114,62 \text{ m}^3$

66	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	421,67
	2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I	m3	421,67
		- obrusná vrstva SMA 11PMB do 40 mm (na moste) : 29,38		
		62,5*11,75*0,040		
		- obrusná vrstva SMA 11PMB do 50 mm (za mostom+10% na nerovnosti) : 392,30		
		2*137+2,5*7,6+4,2*7,6+2*50*(11,75+0,5)*0,05*1,1		
		421,67		

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upraví vo výkaze výmer položku č. 66. Správna výmera k položke č. 66, 22030641 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový je 111,11.

Z dôvodu úpravy Výkazu výmer verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2024/10:00

Lehota na otváranie ponúk: 19.03.2024/13:00

Uvedená úprava je zároveň realizovaná aj formou uverejnenia Korigenda Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Európskej únie a Vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke.

Vysvetlenie informácií č. 3 bude zverejnené v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE na adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/52534/summary>.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania