



Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		
Investor - stavebník:	KOŠICE	Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Základné číslo: 2016 Stupeň - účel: DSP
			Komínarska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Marek Balko		
Navrhov - vypracoval:	Ing. Marek Balko		
Kontroloval:	Ing. Roman Sedlák		
Kraj:	Košický	Okres:	Košice
Stavba:	KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa		
UČS:	UČS 18 Obratisko Važecká		
Objekt/súbor:	SO 18-20-01 Obratisko Važecká, budova útluku SO 18-20-01.2 - Elektroinštalácia a bleskozvod		
Názov prílohy:	Rozvádzač R-U		
Príloha:	3		
Stupeň - účel:	DSP		
Základné číslo:	2015		
Dátum:	09/2022		
Počet A4:	5x4		
Mierka:	-		
Časť:	Súprava:		
E.18			

ROZVODNÁ SIŤ:
3PEN~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019:
Ochranné opatrenie : samočinné odpojenie napájania (čl. 411)
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) čl. 411.2:
- izoláciou živých častí (príloha A.1)
- zábranami alebo krytmi (príloha A.2)

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) čl. 411.3:
- ochranným uzemnením a pospájaním (čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche (čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (čl. 415)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) (čl. 415.1)

