



STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY č. NPP/11154/2022

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Západ

V Košiciach, 26.10.2022

Vážený zákazník,

na základe Vašej žiadosti o pripojenie odberného miesta

Košice - Nad jazerom, 040 12 Košice - Nad jazerom/Parcela č. 4475/16
--

si Vás dovoľujeme informovať, že ste v rámci procesu podávania žiadosti **nepreukázali vlastnícke právo k nehnuteľnosti**, na ktorej žiadate zriadenie nového odberného miesta. Z uvedeného dôvodu Vám zasielame **informatívne stanovisko, ktoré neslúži ako podklad na uzatvorenie zmluvy o pripojení ani na iné právne úkony**.

Za predpokladu, že v budúcnosti získate resp. preukázate vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti, môžete opätovne požiadať o pripojenie predmetného odberného miesta. Požadované doklady na preukázanie vlastníckeho práva nájdete na našom portále eVSD (www.vsds.sk) v časti Odberatelia elektriny/Domácnosti/Preukazovanie vlastníctva.

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsdas.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



Technické podmienky pripojenia ku dňu 26.10.2022 sú stanovené nasledovne a majú informatívny charakter:

Miesto pripojenia	Rozpojovacia a istiaci skriňa (ďalej len istiaci prvok) číslo R0220-521007 Slovnaft, ktorú je potrebné vymeniť za SR (W3/6), označená na str. 2 tohto stanoviska "Lokalita možného pripojenia"
Hlavný istič	25 A s vypínacou charakteristikou typu „B“
Typ prípojky	Trojfázová
Typ merania	Priame
Umiestnenie merania	Elektromerový rozvádzač - na verejne prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred oplotením, vedľa podperného bodu, v zelenom páse).
Majetkové rozhranie	Zariadenie VSD končí určeným istiacim prvkom. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z tohto istiaceho prvku smerom do elektromerového rozvádzača.

S pozdravom

GOMBOŠ MAROŠ
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy
gombos_maros@vsdas.sk

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsdas.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

0,95 1,9 2,85



— ZVN vzduch

— NN kábel

