

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Košiciach, dňa 28.03.2024

VEC: Zmena súťažných podkladov č. 2

Vážený záujemca,

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice**, so sídlom na adrese Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 00 691 135 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo skráteno aj ako „**ZVO**“) uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 34/2024/S 99501 -2024 zo dňa 16.02.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024 pod značkou 5172 - MSP (ďalej aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“ a postup zadávania Zákazky aj ako „**Verejné obstarávanie**“).

Dňa 12.03.2024 Verejný obstarávateľ uverejnil Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, v rámci ktorej deklaroval, že samostatnou zmenou súťažných podkladov upraví vybrané technické požiadavky projektovej dokumentácie stavby v zmysle návrhu na vybavenie žiadosti o nápravu.

V nadväznosti na to si Verejný obstarávateľ touto formou dovoľuje oznámiť nasledovný rozsah zmeny požiadaviek súťažných podkladov:

K bodu 1 žiadosti o nápravu:

V rámci zabezpečenia vzájomnej kompatibility zariadení inštalovanými v aktuálne realizovanom projekte „Slanecká cesta“, a zariadení predmetného verejného obstarávania MET 2, verejný obstarávateľ požaduje oceniť zariadenia s napätím 24V DC. V tomto ohľade sa upravuje požiadavka uvedená v Technických správach daných prevádzkových súborov v článku 8.2.3 Návestidlá.

K bodu 2 žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ, v rámci spôsobu riešenia radičov CSS, požaduje zahrnutie a ocenenie modulov prijímača kompatibilných s technológiou priamej komunikácie s radičmi CSS a OBU jednotkami inštalovanými v električkách MHD.

K bodu 3 a 4 žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ požaduje a trvá na ocenení radičov CSS v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a predloženého výkaz-výmeru. Súčasťou požiadavky verejného obstarávateľa na ocenenie dodávky radičov CSS, je taktiež požiadavka zahrnutia realizácie SW zmien dynamických signálnych plánov, vrátane zabezpečenia preferencie vozidiel MHD.

Týmto sa upresňuje požiadavka uvedená v TS daných PS v článku 8.2.1 Radič svetelnej signalizácie nasledovne: veta „Komunikačným protokolom V2X“ sa dopĺňa textom „technológia tiež známa pod názvom

C2X“.

K bodu 5 žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť komunikačný protokol zabezpečujúci kompatibilitu s technickým riešením radičov CSS inštalovanými v aktuálne realizovanom projekte „Slanecká cesta“.

Zároveň sa z požiadaviek uvedených v TS daných PS v článku 8.2.1 Radič svetelnej signalizácie vypúšťa veta „komunikácia radiča s riadiacou centrárou pomocou štandardného protokolu OCIT 2.0“.

V prípade, ak k niektorým plneniam, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela v zmysle požiadaviek uvedených v rámci tejto zmeny súťažných podkladov, vo výkaze výmer neexistuje priamo zodpovedajúca položka, uchádzač cenu za realizáciu týchto plnení v rámci ponuky rozpočíta a zahrnie do súvisiacich položiek.