

Silkat, s.r.o.
Šafárikova 9
924 01 Galanta

Trnava 09.06.2023

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Vážený žiadateľ

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Silkat, s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Ladislav Struhár z dňa 11.05.2023 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia a realizácie:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia a realizácie stavby: **Trnava KR PZ – rekonštrukcia objektu**, parcely 6449/1, 6449/2, k.ú Trnava, pre investora: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Jozef Kovács, dňa 04/2023, za týchto podmienok:

Pre vydanie stanoviska bola poskytnutá projektová dokumentácia časť E1.7 - Elektroinštalácia

Výkonové bilancie pripojenia z distribučnej siete ZSDIS, a.s. nie sú požadované.

Deliace miesto ako aj meranie ostáve nezmenené, tj. poistkové spodky NN rozvádzača v stanici 0084-097, polopriame meranie.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. dodržiavať stanovisko vydané ŠSEZ VVN s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade existencie sietí VN, NN pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Objednávku adresujte na p. Racika tel. 0907718090, email: marcel.racik@zsdis.sk.

Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. V prípade kolízie križovaní existujúcich káblov s vašou stavbou požadujeme káble uložiť do žľabov pre káble, chráničiek – korungované rúry FXKV ø160.

Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov RSS Západ Trnava o technický dozor.



V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 12 (slovom dvanásť) mesiacov od vystavenia prevádzkovateľom ZSD, a.s.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

V ďalšej korešpondencii v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CDP 016391/2023 a kontaktujte Adrián Brunovský, T +421-(0) 918571553, adrian.brunovsky@zsdis.sk

S pozdravom
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

	<div data-bbox="624 1211 906 1323" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Západoslovenská distribučná, a.s. 94 BRATISLAVA</div>	
Ing. Peter Schneider vedúci správy energetických zariadení Západ Západoslovenská distribučná, a.s.		Ing. Adrián Brunovský špecialista správy energ. zariadení Západ Západoslovenská distribučná, a.s.