




ROZVÁDZAČ RM01.1
SKRÍŇOVÝ R-UR-SN 1680/2240/400mm
S ATYPICKOU NÁPLŇOU



DETTO M.Č. 206;207

• - SVORKA V ROZVÁDZAČI
• - SVORKA V PANELI MAR

POZNÁMKA:
LÍNIOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA
ČERPADIEL M.Č.101.1;M.Č.101.2
A ČERPADIEL M.Č.102.1 A M.Č.102.2

NÁZOV AKCIE:		TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECH-ELEKTRO, S.R.O. 929 01, DUNAJSKÁ STREDÁ ĎĎORSKÁ 5400 031/5517404, 031/5504202		HLAVNÝ PROJEKTANT ING. EVA BACHORECOVÁ	
OBJEKT:		BUDOVA "A"		KRESLIL		ING. JOZEF KOVÁCS	
INVESTOR:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitkova č. 2, 812 72 Bratislava		FORMÁT		5 x A4	
MIESTO STAVBY:		p. č. 6449/1, 6449/2, k. o. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA		STUPEŇ		PD PRE SP	
NÁZOV VÝKRU:		E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA RM01.1 - OŠTÁVA		ARCH. ČÍSLO		P230306E43	
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C		Č. VÝKRESU		MIERKA		-	
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03		DATUM		04.2023			