



LEGENDA:
LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽ. SIETÍ

- VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÝ VODOVOD
- SLABOPRÚDOVÉ VEDENIE
- VEREJNÝ STL PLYNOVOD
- SILNOPRÚDOVÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ
- PN

POŽIARNA NÁDRŽ S OBJEMOM 35m³
- PS

POŽIARNY STOJAN PRE NAPOJENIE HASIČSKEJ CISTERNY

Upozornenie:

- I.S. SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ, POVINNÝ ZABEZPEČIť ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!
- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAť MIN.VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNO M SMERE PODLA STN 73 6005.

Poznámka:

- POLOHU, VEĽKOSŤ DIMENZIÍ A MATERIÁL VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ OVERIť.
- PRED REALIZÁCIU ZAMERAť SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE, DISPROPORCIE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAť S PROJEKTANTOM.
- PRI KRIŽOVANÍ ALEBO SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAť STN 73 6005
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRIZVAť DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ ZA ÚČELOM ICH VYTÝČENIA.
- PROJEKT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A CHOD ZARIADENÍ A SYSTÉMU, POKIAĽ BUDÚ ZMENENÉ AKÉKOL'VEK POTRUBIA, ZARIADENIA ALEBO NASTAVENIA UVEDENÉ V PROJEKTE STAVBY, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tímotej ČÁPEK	STUPEŇ PROJEKT STAVBY DÁTUM 01/2024 FORMÁT 6xA4 PROFESIA VODOVOD Č.VÝKRESU: 01 MIERKA: 1:200	
PROJEKTOVAL	Ing. Tímotej ČÁPEK		
VYPRACOVAL	Ing. Tímotej ČÁPEK		
INVESTOR	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Andreja Hlinku č.2, 949 76 NITRA		
NÁZOV STAVBY	OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU CENTRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU PRI SPU V NITRE		
MIESTO STAVBY	Parc. číslo: 1885,1886, Kat. územie: Nitra		
OBJEKT	E1.14 POŽIARNA NÁDRŽ		
OBSAH	SITUÁCIA		