

Dobrý deň,

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:

1. Vo výkaze výmer, položkách 222-229 sú všetky dvere hliníkové požiarne vykázané ako 1 m². Predpokladáme, že ide o chybu v mernej jednotke. Bude verejný obstarávateľ opravovať výkaz výmer?

odpoveď:

Vo výkaze výmer bola generálnym projektantom upravená merná jednotka.

2. Základové pätky ZP-02 a základové pásy ZP-03 sú vo výkaze výmer z betónu triedy C 25/30, avšak podľa výkresu statiky majú byť vyhotovené z betónu triedy C30/37. Žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie podkladov.

odpoveď:

Generálnym projektantom bol upravený výkaz výmer.

Úpravy vo výkaze výmer sú zapracované v revízií 1 zverejnenej dňa 26.3.2024