



POPIS NÁVRHU REGULACE ZDROJE TEPLA :

- 1. EKVITERMNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE 2 ks ZDROJŮ TEPLA (VENKOVNÍ TEPLOTA, TEPLOTA TOPNÉ VODY)
- 2. EKVITERMNÍ ŘÍZENÍ SMĚŠOVANÉHO OKRUHU ÚT - TOPNÁ VĚTEV V1 (PROSTOROVÝ TERMOSTAT V REF. MÍSTNOSTI)
- 3. KVANTITAVNÍ REGULACE PŘÍPRAVY TV : NESMĚŠOVANÝ OKRUH TV - TOPNÁ VĚTEV V2 (TEPLOTNÍ ČIDLO V ZÁSOBNÍKU)
- 4. KVANTITAVNÍ REGULACE OKRUHU VZT : NESMĚŠOVANÝ OKRUH VZT - TOPNÁ VĚTEV V3 (TEPLOTNÍ ČIDLO V JEDNOTCE VZT, OVLÁDÁNÍ ČERPADLA Č3 + Č4, OVLÁDÁNÍ TEPLoty KOTLOVÉHO OKRUHU - ŘÍZENo OD REGULACE VZT)

MOŽNO VOLIT UCELENou SEStAVU REGULACÍ OD VÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLŮ POPŘ. ŘEŠIT EXTERNÍ REGULACÍ CELÉHO OTOPNÉHO SYStÉMu S OVLÁDÁNÍM TOPNÝCH VĚTVÍ A ZDROJŮ TEPLA

REG - CENTRÁLNÍ REGULACE ZDROJE TEPLA
KASK - REGULACE KASKÁDY KOTLŮ
LMU - VNITŘNÍ REGULACE KOTLŮ
Pt - PROSTOROVÝ TERMOSTAT TOPNÉ VĚTVE V1
VZT - REGULACE VZT JEDNOTKY - DOD. VZT
Txx - TEPLOTNÍ ČIDLA JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

ÚT - TEPELNÝ SPÁD max 60/40° C
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = +-0,00 m

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	ICO : 649 55 028 DÍČ : CZ-6502030612
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK			Byzkova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2			
OBJEKT	SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY			
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
PROFESE	D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ			
NAZEV	NÁVRH REGULACE ZDROJE TEPLA			Arch.číslo 24 - 2402 - 2 / 08