## OTOPNÉ TĚLESO VK - VENTIL KOMPAKT ( CLEAN )
## PŘIPOJENÍ VPRAVO




## OTOPNÉ TĚLESO VKM - VENTIL KOMPAKT ( CLEAN )
## STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ




L - DLE TĚLESA ( PROJEKT )

Š : 21VK - 66 mm

Š : 22VK - 100 mm

Š : 33VK - 155 mm

## DRÁŽKA VE ZDIVU







## OTOPNÉ TĚLESO RADIK VKM - VENTIL KOMPAKT ( CLEAN )
## STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ - OSAZENÍ PŘED OKNY BEZ PARAPETU




## OTOPNÉ TĚLESO RADIK VKM - VENTIL KOMPAKT ( CLEAN )
## STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ - OSAZENÍ PŘED OKNY S NÍZKÝM PARAPETEM




LEGENDA

1.1 OTOPNÉ TĚLESO XXX VK VENTIL KOMPAKT ( CLEAN )

1.2 OTOPNÉ TĚLESO XXX VKM VENTIL KOMPAKT ( CLEAN ) – STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

2.1 UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ ( např. XXX ) + 2x DVOJITÁ VSUVKA R 1/2"xG3/4", MOSAZ PONIKLOVANÁ, KÓNICKY TĚSNÍCÍ

2.1 UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ ( např. XXX ) + 2x DVOJITÁ VSUVKA R 1/2"xG3/4", MOSAZ PONIKLOVANÁ, KÓNICKY TĚSNÍCÍ

2.3 PRO OTOPNÉ ŽEBŘÍKY UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ KORADO HM*R + 2x DVOJITÁ VSUVKA R 1/2"xG3/4", MOSAZ PONIKLOVANÁ, KÓNICKY TĚSNÍCÍ + TERMOSTATICKÁ HLAVICE

3. SVĚRNÉ SPOJKY PRO POTRUBÍ Cu 15x1 PRO KOLENO PRESS 90 S PŘIPOJOVACÍ TRUBKOU Cu D15

4. TERMOHLAVICE XXX NAPŘ. XXX ( DRUHY TERMOSTATICKÝCH HLAVIC – VIZ MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OTOPNÝCH TĚLES )

5. KOLENO PRESS 90° – S PŘIPOJOVACÍ TRUBKOU Cu D15 PRO NAPOJENÍ POTRUBÍ Cu K RADIÁTOROVÝM ARMATURÁM POMOCÍ SVĚRNÉHO ŠROUBENÍ

6. POTRUBÍ Cu D15*1,0 mm, D18*1,0 mm + TEPELNÁ TRUBKOVÁ IZOLCE – D/13 mm )

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = +-0,00 m

M 1 : -

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | Ing. KUNERT R. | Odp.projektant | Ing. KUNERT R. |
| Obec | ŠTERNBERK | Stav. úřad | ŠTERNBERK |
| Investor | Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK | | |
| AKCE | Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna<br>Komenského 44, Šternberk<br>k.ú. Šternberk, parc. 3238/2 | | |
| OBJEKT<br>ČÁST | SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY<br>D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | |
| PROFESE<br>NÁZEV | D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ<br>ULOŽENÍ OTOPNÝCH TĚLES | | |


Ing. Roman KUNERT

IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612

Bryksova 489/36 tel :

OLOMOUC 783 01 +420 608708002

rkpv@volny.cz


| Stupeň | Formát | Datum |
|---|---|---|
| DSP | 2 A4 | 12/2023 |

Arch.číslo

24 - 2402 - 2 / 13