



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 27.03.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 15.03.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 34 s názvom: DNS VAKM výzva 34/2024 pre závod Trebišov.

Dňa 26.03.2024 bola Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Vo výzve č. 34/2024 pre závod Trebišov - Príloha č.1 - opis CP pre časť č.1 - certifikované tovary máte uvedené:

1.

pol. č. 28 Tvarovka PVC tlaková ENPL d90 = 10ks - vid'. Príloha č.2

pol. č. 29 Tvarovka PVC tlaková FNPL d90 = 6ks - vid'. Príloha č.2

Uvedené položky sa však v Prílohe č.2 nenachádzajú a teda nepatria do 1. časti opisu pre CP, treba ich preradiť do 2.časti opisu pre CP

Žiadame o aktualizáciu Prílohy č.1 pre časť 1 a časť 2

2.

Pol. č 26 Rúra PVC tlak. DN 110x6,6x6000 PN16 hrdlová = 2ks

Pol. č 27 Rúra PVC tlak. DN 160x9,5x6000 PN16 hrdlová = 2ks

Požadované PVC tlakové potrubie v tlakovej rade PN16, žiadny výrobca v Európe dlhodobo nevyrába.

Žiadame o vyjadrenie, resp. k zmene/ zrušeniu oboch tovarových položiek

3.

Žiadame o predĺženie dodacieho termínu pre položku č. 39 - Prírubová spojka E DN500 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), rozsah 498-552mm = 4ks, nakoľko výrobca / dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej tvarovky je cca 5 - 6 týždňov od objednania.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 2:

Dobrý deň,

v súťažných podkladoch tabuľka Časť 1 pri položkách :

26 a 27 - uvádzame, že výrobcovia v EU, ktorých poznáme, PVC rúry na tlak PN16 nevyrábajú - máme naceniť PVC rúry na tlak PN10?

28 a 29 - nie sú uvedené v prílohe č. 2 - certifikované výrobky. Čo s tým? Máme ich naceniť alebo ich presuniete do Časti 2, kde už také isté máte?

39 - Prírubová spojka E DN500 - výrobcovia uvádzajú termín dodania do 6 týždňov od objednania - viete posunúť termín dodania?

Poprosíme o odveď čo najskôr.

Ďakujeme

Príjemný deň

Odpoveď Obstarávateľa na otázku:

Dobrý deň,

pri položkách č. 28 Tvarovka PVC tlaková ENPL d90 v množstve 10ks a č. 29 Tvarovka PVC tlaková FNPL d90 v množstve 6ks, došlo k chybnému uvedeniu v Prílohe č. 1, časť 1 – Certifikované tovary. Predmetné položky sú uvedené správne v Prílohe č. 1, časť 2 – Necertifikované tovary, za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedľujeme.

Pri položkách č. 26 Rúra PVC tlak. DN 110x6,6x6000 PN16 hrdlová v množstve 2ks č. 27 Rúra PVC tlak. DN 160x9,5x6000 PN16 hrdlová v množstve 2ks došlo k zmene požiadavky na položka č. 26 Rúra PVC tlaková d110x4,2/6000mm PN10 hrdlová v množstve 2ks a položka č. 27 Rúra PVC tlaková d160x6,2/6000mm PN10 hrdlová v množstve 2ks.

Pri položke č. 39, po úprave Prílohy č. 1, časť 1 – Certifikované tovary položka č. 37. Prírubová spojka E DN500 PN10 EPDM (multi, s istením proti posunu), rozsah 498-552mm akceptujeme termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.

Zároveň Vám oznamujeme, že boli nahraté dokumenty Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady, Príloha č. 1 pre časť č. 1 – certifikované tovary a Príloha č. 1 pre časť č. 2 – necertifikované tovary.

Obstarávateľ na doručení otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom