



VODOMERNÁ ŠACHTA BETÓNOVÁ S POJAZDNÝM POKLOPOM

minimálne rozmery podľa technických podmienok Vodárenskej spoločnosti 1,5x1,4x1,8m



1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ
2 BETÓNOVÝ POKLOP
3 BETÓNOVÁ SKRUŽ
4 POKLOP 600x600
5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=150

MAX.VÁHA 6+1,5t
HLBK A OSADENIA
H=

POZNÁMKA

OSADENIE VSTUPNÉHO OTVORU A STÚPADIEL V ŠACHTE MUSÍ BYŤ PODĽA § 14 ODS. 2 VYHLÁŠKY Č. 59/1982 ZB., STN EN 13101:2004 VSTUPNÝ OTVOR MUSÍ BYŤ ZAKRYTÝ. NOSNOSŤ POKLOPU MUSÍ ZODPOVEDAŤ NOSNOSTI OKOLITEJ PODLAHY.

POKLOP MUSÍ BYŤ OSADENÝ TAK, ABY SA NEDAL SAMOVOLNE ODSUNÚŤ ALEBO UVOĽNIŤ A MUSÍ BYŤ ZAPUSTENÝ DO ROVNAKEJ ÚROVNE S OKOLITOU PODLAHOU. PRIEZNÝ OTVOR NESMIE MAŤ ROZMER MENŠÍ AKO 0,6M MÁLO POUŽÍVANÝCH VSTUPNÝCH OTVOROCH. UVEDENÉ ROZMERY SA V VSTUPNOM OTVORE NESMÚ ZUŽOVAŤ REBRÍKOM ALEBO STÚPAČKOU.

OBÉTONOVANIE ŠACHTY REALIZOVAŤ Z MONOLITICKÉHO VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU PEVNOSTNEJ TRIEDY C20/25.

Autor návrhu		Ing. arch. Branislav Bojčík	<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk</div>	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval		Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník		Zuzana Jurová, Malcov 113, okr. Bardejov, 086 06		
Miesto stavby		Lenartov, okr. Bardejov, 086 06, Slovensko, pozemok C-KN č.p. 2829/1, 2829/2, 2831/23. kú. Lenartov, č. LV 1007		
Názov stavby	ZIMOVISKO		Číslo zákazky	2022-179
Objekt	VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		Formát	1xA4
Obsah	VODOMERNÁ ŠACHTA		Dátum	05/2022
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Stupeň	DUR a DSP
			Mierka	-
			Číslo výkresu	06