



CYKY J 5x50, 10m  
AlMgSi ø10mm, 10m  
uložený v zemi

CYKY J 5x50, 35m  
AlMgSi ø10mm, 35m  
uložený v asfaltovej spevnenej ploche

Na exponovaných miestach kábel  
zatiahnut' do tlakovej chráničky  
napr. PVC KUROFLEX

CYKY J 5x50, 15m  
AlMgSi ø10mm, 15m  
uložený v zemi

Prestup prívodného kábla pre  
tepelné čerpadlo do trafostanice

HLAVNÝ PROJEKTANT: ing. Stanislav Mikle	AUTOR: ing. Tomáš Štrbík	KONTROLOVAL: Gabriel Štrbík	<div>OPAlight.SK</div> <div>projektovanie   revízie elektrických zariadení</div> <div>Chibovského 12, 919 35 Hrdňarovo nad Parnou</div>	
INVESTOR: Obnova budovy študentského domova L.Štúra vo Zvolene k.ú. Zvolen p.č. 676/2,676/3,676/4,676/5,676/6,676/7,676/10,676/33	PROJEKT: Technická univerzita vo Zvolene Ulica T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen		FORMÁT: 6A4	ZÁKAZKA: 23P064
OBJEKT: Elektroinštalácia	OBSAH DOKUMENTU: Situácia		MIERKA: 1:200	DÁTUM: 09/2023
			STUPEŇ: DSP	PRÍLOHA E14

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽÍVANIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ.