



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 06.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 3455/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 14)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 17.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o upresnenie parametrov a typov položiek z VV „výkaz výmer blok B“ v hárku „156-M - Štrukturovaná kabeláž“ – položka č. 138, 139,140. Taktiež žiadame VO o zosúladenie metráže kabeláže „kábel S(STP), Cat 6 LSOH, cievka 500 m“ – položka č. 145 – 28ks = 14 000m a montáže. Zároveň o úpravu pol. č. 148 – taktiež ten typ kábla ale je tam popis 500m – ale položka je len pre 1 meter káblu, čo je nesúlad z montážnou položkou č. 164.

Taktiež žiadame o zosúladenie metráže tých istých položiek vo výkaze výmer blok C – položky materiálu č. 158, 160 – z montážnymi položkami č. 210 a 166.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o vysvetlenie významu položky č. 184 – hrobečkovanie káblov –ks 3 z VV „výkaz výmer blok B“ v hárku „156-M - Štrukturovaná kabeláž“.

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa:

1. Položka 138 je bezpečnostná tabuľka plastová štvorkombinácia. Položka 139 je protipožiarna hmota nástreková – polyack Elastic - ablatívny protipožiarny pružný tmel
Položka 140 ohňuvzdorná prepážka s výplňou protipožiarna doska elastoboard.

Položka 186 sa opraví na 14 000 m.

Položka 148 sa opraví merná jednotka na ks.

Položka 164 sa opraví merná jednotka na m.

Položka 210 sa opraví na 9500 m, pol160 sa opraví merná jednotka na ks.

Položka 166 sa opraví merná jednotka na m.

Bude opravené vo VV.

2. Hrobčekovanie je ukladanie káblov do zväzkov.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO