

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK17/31177–WYP/4

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
09.12.2019

Vec:

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV OAIM NA OMIS“

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie k podlimitnej zákazke na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 222/2019 zo dňa 04.11.2019 pod značkou 31177-WYP nasledovne:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch, prílohe E.1 Projektová dokumentácia a ani v prílohe E.2 Výkaz výmer nie je doložené technické riešenie a položkové zadanie Merania a regulácie k časti Vzduchotechnika a chladenie, čo je nevyhnuté pre riadne a úplné zhotovenie diela. Ako má uchádzač postupovať pri ocenení týchto prác?

Odpoveď č. 1

Vo výkaze výmer je chyba. Jednotka projektantom navrhnutá v projekte má MaR v dodávke jednotky, nie je to tam uvedené. Nie je potrebné riešiť MaR ako samostatnú časť projektu, pretože sa jedná o MaR jednotky VZT, ktorá je jej súčasťou. Pripájame výkaz výmer, ktorý je vložený v projektovej dokumentácii, časť VZT, kde je to uvedené v položke 1.1.1.1. Táto projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov. Je možné navrhnuť aj jednotku od iného výrobcu, ale musí to byť ekvivalent projektantom navrhutej jednotky, teda súčasťou dodávky je aj MaR. Za chybu sa ospravedľujeme.

Lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota 12.12.2019 do 08:00 hodiny sa predlžuje do **18.12.2019 do 08:00 hodiny**.

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodný termín 12.12.2019 o 09:00 hodine sa aktualizuje na **18.12.2019 o 08:30 hodine**.

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

S pozdravom,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Princová', written in a cursive style.

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 31177-WYP